

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
 Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14/02/2019 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 08/02/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιάς Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,

### ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 3-42/14-2-2019.

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 160 Α» προϋπολογισμού 276,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 160 Α», προϋπολογισμού 276,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής:

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### **ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 160 Α**

Στο διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού που υλοποιήθηκε στις 30/4/2018 δεν υπήρχε δυνατότητα αναλυτικής πρόβλεψης όλων των ηλεκτρολογικών υλικών που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν λόγω του τεράστιου αριθμού υλικών που υπάρχουν εγκατεστημένα.

Στο βιολογικό της πόλης του Κιλκίς έχει χαλάσει ένας τριπολικός διακόπτης ισχύος ονομαστικής έντασης 160 Α, μάρκας Merlin Gerin. Επειδή στην σύμβαση με την επιχείρηση Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ, που είναι σε εξέλιξη, δεν

υπάρχει τέτοιος διακόπτης ισχύος, με το παρόν αίτημα ζητείται η προμήθεια ενός διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης 160 Α.

Λόγω της μεγάλης ονομαστικής έντασης ο διακόπτης είναι συνδεδεμένος στο γενικό πίνακα Χ.Τ. με μπάρες χαλκού και προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση και να μην προέλθουν αλλαγές στον ηλεκτρικό πίνακα ζητείται ο καινούργιος διακόπτης να είναι ίδιας μάρκας και ίδιου τύπου με τον παλιό που χάλασε. Η αντικατάσταση του διακόπτη θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ.

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α	Περιγραφή	Ποσοτ	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Διακόπτης ισχύος τριπολικός, ονομαστικής έντασης 160 Α, με ρύθμιση θερμικού 90-150 Α και στιγμιαία μαγνητική 1250 Α, μάρκας Merlin Gerin, compact, NS 160N.	2 τεμ	138,00	276,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	<b>276,00</b>
			ΦΠΑ 24 % :	<b>66,24</b>
			ΣΥΝΟΛΟ :	<b>342,24€</b>

Η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και το συνολικό κόστος προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 276,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Σχετικό CPV 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ\_32/08-02-2019 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ\_ ΩΜΠΥΟΛΚ8-2ΛΗ, και τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.
- ✓ τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση – Τεχνική Έκθεση,

**Αποφάσισε ομόφωνα και**

- Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 160 Α», προϋπολογισμού 276,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 160 Α», προϋπολογισμού 276,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με βάση το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 μετά από πρόσκληση οικονομικής προσφοράς προς οικονομικούς φορείς.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (βάσει του άρθρο 6 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.
- Δεσμεύει πίστωση ποσού 342,24 € σε βάρος του Κ.Α. 25.05.07 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

- Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 25.05.07 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ), του οικονομικού έτους 2019, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-42/14-2-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης  
Δήμαρχος Κιλκίς