

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 01/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08/01/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 04/01/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,
- 7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΘΕΜΑ 5^ο- ΑΠΟΦΑΣΗ 1-5/08-01-2019 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΑΡΕΛΑΝΤΛΙΕΣ) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ**». Προϋπολογισμού 1.710,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την παρακάτω εισήγηση.

Είναι απαραίτητη η άμεση προμήθεια δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων χημικών (βαρελαντλιών). Οι βαρελαντλίες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία μεταφοράς διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου από δεξαμενή 10 τόνων που βρίσκεται στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, στις επιμέρους δεξαμενές χλωρίωσης των αντλιοστασίων πόσιμου νερού του Δήμου Κιλκίς. Η υπάρχουσα βαρελαντλία τέθηκε εκτός λειτουργίας καθώς, λόγω της πολυχρησίας, πολλά εκ των εξαρτημάτων της, υπέστησαν φθορά. Έπειτα από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η αγορά νέων βαρελαντλιών είναι πιο συμφέρουσα από την αγορά των επιμέρους εξαρτημάτων αυτών.

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι:

«1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:

- α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
- β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
- γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
- δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη....»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη, την μελέτη και τις Τεχνικές προδιαγραφές που συντάχτηκαν από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς επίσης και τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΑΡΕΛΑΝΤΛΙΕΣ) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ». Προϋπολογισμού 1.710,00€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΑΡΕΛΑΝΤΛΙΕΣ) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ»

Σκοπός του αιτήματος είναι η άμεση προμήθεια δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων χημικών (βαρελαντλιών).

Οι βαρελαντλίες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία μεταφοράς διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου από δεξαμενή 10 τόννων που βρίσκεται στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, στις επιμέρους δεξαμενές χλωρίωσης των αντλιοστασίων πόσιμου νερού του Δήμου Κιλκίς.

Η υπάρχουσα βαρελαντλία τέθηκε εκτός λειτουργίας καθώς, λόγω της πολυχρησίας, πολλά εκ των εξαρτημάτων της, υπέστησαν φθορά. Έπειτα από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η αγορά νέων βαρελαντλιών είναι πιο συμφέρουσα από την αγορά των επιμέρους εξαρτημάτων αυτών.

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| A/A | Description (Περιγραφή) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|--------------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | Αντλητικό συγκρότημα (βαρελαντλία) χημικών, τύπου JP-280 JESSBERGER με τα παρελκόμενα του. | 2 | 855,00 | 1.710,00 |
| Σύνολο € χωρίς ΦΠΑ | | | | 1.710,00 |
| ΦΠΑ 24% | | | | 410,40 |
| Σύνολο € με ΦΠΑ | | | | 2.120,40 € |

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάθε αντλητικό συγκρότημα (βαρελαντλία) θα είναι καινούριο, ηλεκτροκίνητο, από πλαστικό PVDF, του οίκου JESSBERGER και θα αποτελείται από τα εξής:

- Ένα (1) ηλεκτροκίνητηρα τύπου JP-280, μονοφασικό, 230Volt, 50Hz, 825Watt, IP24, κλάσης II, με προστασία υπερφόρτωσης, με παροχή έως 112lt/min, με μανομετρικό έως 16m και καλώδιο μήκους 5m με βύσμα στην άκρη.
- Ένα (1) σωλήνα αντλίας από πλαστικό PVDF, διαμέτρου Ø41mm, μήκους 1.200mm.
- Δύο (2) κόμπλερ αντλίας
- Δύο (2) κόμπλερ κινητήρα

2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς
- Σχετικό CPV: 42122100-1 (Αντλίες υγρών)

- Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε ενδεδειγμένες συσκευασίες και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας, εγγύηση του κατασκευαστή και από οδηγίες χρήσης.

Επειδή συντρέχει άμεση ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας προτείνεται η εκτέλεση της να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Παρακαλώ για την λήψη Απόφασης Έγκρισης της ως άνω περιγραφείσης περιληπτικά προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ_06/2019 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ 77Ζ9ΗΟΛΚ8-ΟΟ0, του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.
- ✓ τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση – Τεχνική Έκθεση

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΑΡΕΛΑΝΤΛΙΕΣ) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού 1.710,00€ (πλέον ΦΠΑ), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412).
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (βάσει του άρθρο 6 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.
- Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 2.120,40€ σε βάρος του Κ.Α. 12.06 (ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α.12.06 (ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2019, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1-5/08-01-2019 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς