

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24/09/2019 Ημέρα: Τρίτη Ωρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 20/09/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-210/24-09-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση Τεχνικού δελτίου του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» με τίτλο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο για ενημέρωση στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ιωάννη Παραγιό ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» ως εξής:

Η τροποποίηση του Τεχνικού δελτίου της πράξης ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ αφορά:

Το κύριο έργο τροποποιείται ως εξής:

Στους υφιστάμενους αγωγούς που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου παρατηρούνται εδώ και ένα έτος συχνότατες διαρροές λόγω κόπωσης των υλικών (αγωγού από PVC διαμέτρου Φ355 κλάσεως 16 ατμοσφαιρών και Φ 250 κλάσεως 16 ατμοσφαιρών), για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του προτεινόμενου έργου είναι ανάγκη να αντικατασταθούν τμήματα των υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης ως εξής:

1. Αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης διασυνδέσεως Κιλκίς - αντλιοστάσιο

Σταυροχωρίου κλάσεως 16 ατμοσφαιρών μήκους 5.000,00 μέτρων με νέο. Τον τελευταίο χρόνο εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης του αγωγού σε 30 σημεία γεγονός που μειώνει το χρόνο ζωής του έργου αλλά και στην ουσία μετέβαλε την υδραυλική λειτουργία του έργου αφού σε κάθε αποκατάσταση διαρροής τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα που προστίθενται αυξάνουν τις απώλειες πίεσης κατά 10%. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι: πρώτον ότι αυξάνεται η τυρβώδης ροή στον αγωγό, δεύτερον το νερό δεν πηγαίνει στον προορισμό του με τις αρχικές ρυθμίσεις του αντλιοστασίου ύδρευσης και τέλος αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος λόγω των απαιτούμενων αυξήσεων στις ισχύς των αντλιών. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι για την οικονομία του έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτού είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του αγωγού.

2. Αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης διασυνδέσεως Δεξαμενής Μαυρονερίου - αγωγού Μαυρονερίου - Μικροκάμπου - Ξυλοκερατίας- Ν.Αγιονερίου - Π.Αγιονερίου- Ανθοφύτου κλάσεως 16 ατμοσφαιρών μήκους 3.000,00 μέτρων με νέο.

Η αντικατάσταση αφορά τα πρώτα 3.000,00 μέτρα από την Δεξαμενή προς την Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου. Οι λόγοι που αφορούν την αντικατάσταση είναι ακριβώς οι ίδιοι με την προηγούμενη περίπτωση.

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αγωγός Φ 300 Μήκος 800 μέτρα

Αγωγός Φ 200 Μήκος 2.397 μέτρα

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αγωγός Φ 500 Μήκος 7.065 μέτρα

Αγωγός Φ 300 Μήκος 12.623 μέτρα

Αγωγός Φ 200 Μήκος 20.397 μέτρα

Αγωγός Φ 125 Μήκος 1.265 μέτρα

Αγωγός Φ 90 Μήκος 6.341 μέτρα

Προστίθεται Αγωγός Φ 300 Μήκος 5.000 μέτρα

Προστίθεται Αγωγός Φ 250 Μήκος 3.000 μέτρα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Το πρώτο υποέργο θα αφορά την προμήθεια τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην πόλη του Κιλκίς το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία και πλήρως μελλοντικά επεκτάσιμο. Από το υποέργο η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα καλύψει πάνω από το 25% των καταναλωτών

Ως δέκτες θα χρησιμοποιηθούν τα εξής:

Κέντρο ελέγχου

4.900 ηλεκτρονικά υδρόμετρα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω αύξησης του προϋπολογισμού του κύριου υποέργου που διαμορφώνετε πλέον σε 16.005.385 το 10 % αυτού αντιστοιχεί σε 1.600.000,00 € επομένως:

Ως δέκτες θα χρησιμοποιηθούν τα εξής:

Κέντρο ελέγχου

6.000 ηλεκτρονικά υδρόμετρα.

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ - ΥΠΟΕΡΓΟ 7 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Δημιουργία στον ιστότοπο της ΔΕΥΑ Κιλκίς ξεχωριστού πεδίου με την ονομασία ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
2. Δελτία τύπου προς της τοπικές εφημερίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις για τα οφέλη των δημοτών από την υλοποίηση της πράξης.
3. Τοποθέτηση πινακίδων έργου στις τρεις Δημοτικές Ενότητες όπου θα λάβει χώρα η υλοποίηση του έργου.
4. Ενημέρωση με δελτία τύπου προς της τοπικές εφημερίδες για την πορεία υλοποίησης των υποέργων της πράξης ανά τρίμηνο.
5. Ενημέρωση των δημοτών μέσω ένθετων που θα παραχθούν από την ΔΕΥΑ Κιλκίς και θα μοιραστούν μέσω των λογαριασμών ύδρευσης σε όλους τους δημότες του Κιλκίς.
6. Δράσεις στα σχολεία του Δήμου για ενημέρωση των νέων για τα οφέλη για το περιβάλλον και τους δημότες.
6. Τοποθέτηση αναμνηστικών πινακίδων μετά το πέρας του έργου.

Το κόστος υλοποίησης του υποέργου της πράξης ανέρχεται σε 95.680,00 €

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό ύψος της προτεινόμενης πράξης τροποποιείται από 17.325.500,00 € σε **19.743.565,00 €**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση:

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού δελτίου του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» με τίτλο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ Κιλκίς»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-210/24-09-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της εκτός ημερησίας και ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης