

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **12/2016** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 06/10/2016 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** **09:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη **Ημερομηνία:** 30/09/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 5^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-143/06-10-2016

Πληρωμή δαπανών απρόβλεπτων εργασιών κατεπείγοντος χαρακτήρα αντλητικού συγκροτήματος κύριας γεώτρησης Νέου Γυναικοκάστρου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έργο του τίτλου του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Αβραμίδη Ηλία, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την πληρωμή δαπανών απρόβλεπτων εργασιών κατεπείγοντος χαρακτήρα αντλητικού συγκροτήματος κύριας γεώτρησης Νέου Γυναικοκάστρου η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Οι αποκαταστάσεις απρόβλεπτων εργασιών αποτυπώνονται στην Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

Στο αντλιοστάσιο του Ν. Γυναικοκαστρου υπάρχουν δύο γεωτρήσεις. Η κύρια γεώτρηση εντός του οικίσκου και η εφεδρική γεώτρηση εντός μεταλλικού φρεατίου.

Και τα δύο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα ο οικισμός Ν. Γυναικοκάστρου να μείνει από νερό.

Απαιτείται άμεσα η εξαγωγή των υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων, και η τοποθέτηση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην κύρια γεώτρηση.

Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα που θα τοποθετηθεί θα προέρθει από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ και είναι ένα επισκευασμένο αντλητικό συγκρότημα με κινητήρα 25 HP και υποβρύχια αντλία με πλαστική πτερωτή.

Λόγω του επείγοντα χαρακτήρα των εργασιών οι εργασίες θα ανατεθούν στην επιχείρηση που έχει την δυνατότητα άμεσης έναρξης των εργασιών. Οι τιμές των εργασιών θα προέρθουν από την οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2016», με αριθμό διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 23553,2.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)	ΔΑΠΑΝΗ
	<u>ΣΩΛΗΝΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u>				
1	Μαστός συστολικός διατομής 2 ½" – 3" σύνδεσης υποβρύχιας αντλίας με τη στήλη στήριξης	τεμ	1	15,00	15,00
	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>				
2	Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρηση 8" σε βάθος 42μέτρα (ελάχιστη χρέωση 100 μ)	μ.μ.	100	3,30	330,00
3	Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρηση 8" σε βάθος 18 μέτρα (ελάχιστη χρέωση 100 μ)	μ.μ.	100	3,30	330,00
4	Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος εντός γεώτρησης 8" σε βάθος 42 μέτρα (ελάχιστη χρέωση 100 μ)	μ.μ.	100	3,30	330,00
				Σύνολο :	1005,00
				ΦΠΑ 24 % :	241,20
				Άθροισμα :	1246,20

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το συνολικό κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 1005,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Σχετικό CPV 51100000-3.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω απρόβλεπτων εργασιών με απόφαση μονομελούς οργάνου (του προέδρου του ΔΣ).
- Δεσμεύει πίστωση πίστωση **1.005,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 12.01.00 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)** του προϋπολογισμού του έτους 2016.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 12.01.00 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)** του οικονομικού έτους 2016, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **11-143/06-10-2016**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς