

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 01/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08/01/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη **Ημερομηνία:** 04/01/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,
- 7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΘΕΜΑ 8^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 1-13/08-01-2019.

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100 ΚΑΙ DN80». Προϋπολογισμού 2.270,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την παρακάτω εισήγηση.

Είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτροβάνων πεταλούδας DN100 και DN80.

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι:

«1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:

- α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
- β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη....»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη, την μελέτη και τις Τεχνικές προδιαγραφές που συντάχτηκαν από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς επίσης και τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ» Προϋπολογισμού 371,00 (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100 ΚΑΙ DN80

Το παρών αίτημα αφορά την προμήθεια ηλεκτροβανών πεταλούδας διαστάσεων DN100 και DN80, τύπου wafer με ηλεκτροκινητήρα 220 V AC. Οι ηλεκτροβάνες θα χρησιμοποιηθούν για το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Χωρυγίου, το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Πετράδων και για ένα ενδεικτικό απόθεμα στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσοτ	Τιμή μονάδος	Σύνολο σε €
1	Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 100, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία IP67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού. Επίσης το μοτέρ θα έχει ένδειξη θέσης και μοχλό για χειροκίνητη λειτουργία. Το μοτέρ θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	4 τεμ	460,00	1840,00
	Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 80, PN 16, με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία IP67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την υλοποίηση του αυτοματισμού. Επίσης το μοτέρ θα έχει ένδειξη θέσης και μοχλό για χειροκίνητη λειτουργία. Το μοτέρ θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	1 τεμ	430,00	430,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	2.270,00
			ΦΠΑ 24 % :	544,80
			ΣΥΝΟΛΟ :	2814,80€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και το συνολικό κόστος προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2814,80 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Σχετικό CPV 43328100-9 (Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ_ 05/2019με ΑΔΑ_ 631ΨΟΛΚ8-ΟΥΥέκθεση ανάληψης δαπάνης, του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.
- ✓ τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση – Τεχνική Έκθεση

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100 ΚΑΙ DN80». Προϋπολογισμού 2.270,00€ (πλέον ΦΠΑ)., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412), προς οικονομικούς φορείς.
- Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (βάσει του άρθρο 6 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί στην υπογραφή ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας.
- Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 2.814,80€ σε βάρος του Κ.Α. 12.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 12.01 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2019, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1-13/08-01-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς