

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
 Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 27/11/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 21/11/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιάς Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 25-371/27-11-2018

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» Προϋπολογισμού 690,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο Μικροκάμπου» Προϋπολογισμού 690,00€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής:

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος: «Επισκευή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο Μικροκάμπου».

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά τις εργασίες, αποσυναρμολόγησης, ελέγχου, επισκευής και επανασυναρμολόγησης αντλητικού συγκροτήματος 75 HP, για εφεδρική χρήση στο κεντρικό αντλιοστάσιο Μικροκάμπου πίσω από το γήπεδο του οικισμού.

Το κεντρικό αντλιοστάσιο Μικροκάμπου υδροδοτεί τους οικισμούς Μικροκάμπο, Πικρολίμνη, Ανθόφυτο και βοηθητικά τον οικισμό Π. Αγιονέρι τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το αντλητικό συγκρότημα έχει τα εξής στοιχεία:

Υποβρύχια αντλία 7'' χυτοσιδηρή τύπος RPd7B/14 (Rerros) με Q=66 m<sup>3</sup>/h και H= 183 μέτρα, με κόστος αγοράς 1695,00 €

Υποβρύχιος κινητήρας 8'', 75 HP, μάρκας WILLO Γερμανίας, με κόστος αγοράς 2551,20 €

Συνολικό κόστος αγοράς 4.246,20€ από Ρέππο.

Το συγκρότημα αγοράσθηκε τον Αύγουστο 2017, από την εταιρεία Ρέππος, και μετά από 11 μήνες λειτουργίας παρουσίασε πρόβλημα, έκανε θόρυβο και έριχνε το θερμικό.

Έγινε εξαγωγή του συγκροτήματος και μεταφορά στην επιχείρηση Ρέππος για έλεγχο. Από το έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λόγω υδραυλικού πλήγματος, έπαθε ζημιά το θρώς του κινητήρα και μετατοπίστηκαν οι πτερωτές της αντλίας.

Το κόστος αγοράς ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με αντίστοιχα χαρακτηριστικά από την εταιρεία Σ.

Αιβαζίδης που είναι ανάδοχος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» είναι:

Υποβρύχια αντλία INOX Τουρκίας 7'', με Q=65m<sup>3</sup>/h & H=183m κόστος αγοράς 980,00 €

Υποβρύχιος κινητήρας 75 HP Τουρκίας, κόστος αγοράς 1.040,00 €

Συνολικό κόστος καινούργιου, από εταιρεία Αιβαζίδη, 2.020,00€

Μετά από έλεγχο του αντλητικού συγκροτήματος και επικοινωνία με την επιχείρηση Ρέππος προέκυψε για το αντλητικό συγκρότημα κόστος επισκευής 690,00 €.

Επειδή το αντλητικό συγκρότημα είναι σχετικά καινούργιο, και το ποσό της επισκευής ανέρχεται στο 30% της αγοράς ενός καινούργιου από την εταιρεία Αιβαζίδη, προτείνεται η επισκευή του και ακολούθως η τοποθέτηση του ως εφεδρικό στο κεντρικό αντλιοστάσιο Μικροκάμπου.

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

A/A	Είδος Επισκευής	Κωδικ. CPV	Ποσ.	Μον. Μετρ.	Τιμή Μονάδος σε €	Δαπάνη σε €
1	Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρύχιας χυτοσιδηρής αντλίας με 14 πτερωτές.	51100000-3	1	Τεμάχια	100,00	100,00
	Προμήθεια και τοποθέτηση πτερωτής 8''	51100000-3	1	τεμάχια	35,00	35,00
	Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτόφλαντζας στεγανοποίησης βαθμίδων αντλίας	51100000-3	15	τεμάχιο	1,00	15,00
2	Εργασία αποσυναρμολόγησης, ελέγχου, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ασύγχρονου υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα κινητήρα ισχύος 75 HP.	50532100-4	1	Τεμάχια	140,00	140,00
	Προμήθεια και τοποθέτηση ωστικού εδράνου (θρώς) για υποβρύχιο κινητήρα 8'', ισχύος 75 HP	50532100-4	1	τεμάχιο	290,00	290,00
	Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων, τσιμούχας και στεγανού υποβρύχιου κινητήρα 75 HP	50532100-4	1	τεμάχιο	110,00	110,00
					<b>Άθροισμα</b>	<b>690,00</b>
					<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>165,60</b>
					<b>Σύνολο</b>	<b>855,60€</b>

Το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 690,00 πλέον ΦΠΑ 24%. Σχετικά CPV 51100000-3 και 50532100-4.

Παρακαλώ για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, είναι άκρως απαραίτητη για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας.

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι:

«1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,  
 δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.  
 4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη....»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ\_199/07-11-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ\_ 9ΞΝ00ΛΚ8-ΛΥΧ, και τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.
- ✓ τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση

#### Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
- Εγκρίνει ως τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» Προϋπολογισμού 690,00€ (πλέον ΦΠΑ) τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από Πρόσκληση σε οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.
- Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 855,60€ σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2018.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **25-371/27-11-2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης  
 Δήμαρχος Κιλκίς