

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14/02/2019 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:**

σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιάς Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,

ΘΕΜΑ 9ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 3-47/14-2-2019.

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος λειτουργίας συστήματος απολύμανσης UV, εξόδου Ε.Ε.Λ. Κιλκίς», προϋπολογισμού 620,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος λειτουργίας συστήματος απολύμανσης UV, εξόδου Ε.Ε.Λ. Κιλκίς», προϋπολογισμού 620,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος λειτουργίας συστήματος απολύμανσης UV, εξόδου Ε.Ε.Λ. Κιλκίς»

Σκοπός του αιτήματος, είναι ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος απολύμανσης UV οίκου wedeco, εξόδου Ε.Ε.Λ. Κιλκίς.

Στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς μετά την επεξεργασία των εισερχομένων αστικών λυμάτων και πριν την τελική διάθεσή τους στον αποδέκτη, γίνεται η απολύμανσή τους με υπεριώδη ακτινοβολία.

Το σύστημα απολύμανσης είναι της εταιρίας WEDECO και περιλαμβάνει τις συστοιχίες λυχνιών, είναι δε εξοπλισμένο με ελεγκτή έντασης ακτινοβολίας UV, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας των λυχνιών, τροφοδοτικά ισχύος, ρυθμιστή ισχύος UV και δόσης ακτινοβολίας, με αυτόματο σύστημα αυτοκαθαρισμού των λυχνιών, αισθητήρες UV και το σύστημα αυτοματισμού με PLC.

Λόγω της επί σειρά ετών διακοπής λειτουργίας του συστήματος απολύμανσης και πριν την έναρξη επαναλειτουργίας του θεωρείται σκόπιμο να γίνει προληπτική συντήρησή του από εξειδικευμένο τεχνίτη της εταιρίας WEDECO και δοκιμαστική λειτουργία του για διαπίστωση της απρόσκοπτης λειτουργίας.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για τον έλεγχο λειτουργίας του συστήματος είναι ο ακόλουθος:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UV WEDECO					
1	Ένας τεχνικός 4 – 8 ώρες συνολικά επί του έργου(Χρέωση ανά ημέρα) Περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης και αεροπορικά εισιτήρια	Τεμ.	1	620,00	620,00
ΣΥΝΟΛΟ					620,00
ΦΠΑ 24%					148,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					768,80

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των **620,00** € προ ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Σχετικό CPV: 50530000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων)

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, παρακαλούμε τη δέσμευση πίστωσης του ποσού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ [Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)],
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ_33/11-02-2019 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ ΩΤΟ5ΟΛΚ8-ΣΕΠ, και τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση – Τεχνική Έκθεση,

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος λειτουργίας συστήματος απολύμανσης UV, εξόδου Ε.Ε.Λ. Κιλκίς», προϋπολογισμού 620,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
- Αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος λειτουργίας συστήματος απολύμανσης UV, εξόδου Ε.Ε.Λ. Κιλκίς», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 328, του Ν.4412/2016, με απευθείας ανάθεση στον παρακάτω οικονομικό φορέα γιατί είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της προμηθεύτριας εταιρίας στην Ελλάδα και η προσφορά του κρίνεται συμφέρουσα,

- Επωνυμία: «Ν. ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ Κ. ΔΡΟΣΟΣ ΟΕ.», με Α.Φ.Μ :084125464, Δ.Ο.Υ.: Γαλασίου,
 - Έδρα: Ε. Βενιζέλου 25 Γαλάτσι Αττικής, Τ.Κ: 11147,
 - Αντικείμενο σύμβασης: Αντιπροσωπείες - Εμπόριο,
 - Συνολική οικονομική προσφορά 620,00€ (πλέον Φ.Π.Α24%).
 - Στοιχεία επικοινωνίας: Κ^{ος} Δρόσος, τηλ.& φαξ επικοινωνίας: 2102137150, email: chantal.drossos@deltaco.gr
- Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ποσού 768,80 € σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.08 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 - Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.08 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
 - Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-47/14-2-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς