

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 10^{ης} / 2021 τακτικής, με τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **1905/21-05-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600(ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21.5.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ Β' 2141/22-05-2021).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [9]

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Κεμανίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6. Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
7. Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
8. Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
9. Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [2]

10. Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης, Μέλος
11. Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαντάκης Δημήτριος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 10- 118/26-05-2021

ΘΕΜΑ 27^ο – Έγκριση μελέτης – ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΗΣ». Προϋπολογισμού: 12.999,50 (πλέον ΦΠΑ).

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την τεχνική έκθεση που συνέταξε η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ και η οποία έχει ως εξής:

Κιλκίς, Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Αρ. Πρωτ. 1890

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά στην απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας με τίτλο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ”.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς.

α. Θέση υπηρεσίας

Οι δεξαμενές είναι διάσπαρτες γεωγραφικά σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς και παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (m ³)
1	PKKAD1	Δ/Ξ Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ1	200
2	PKKAD2	Δ/Ξ Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ2	120
3	PKKAD3	Δ/Ξ Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ3	120
4	PKMID1	Δ/Ξ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑΣ	400
5	PKMID2	Δ/Ξ ΕΝΔ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΛΟΣ	100
6	PKMID3	Δ/Ξ1 ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	250
7	PKMID4	Δ/Ξ2 ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	250
8	PKMID5	ΜΕΓΑΛΗ Δ/Ξ ΛΟΦΟΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ	5000
9	PKMID6	ΕΝΔ Δ/Ξ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ	150
10	PKMID7	Δ/Ξ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ	150
11	PKMID8	ΚΟΙΝΗ Δ/Ξ ΓΙΑ Γ1+Γ2 ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ Α/Σ	150
12	PKMID9	ΠΑΛΙΑ Δ/Ξ ΓΙΑ ΜΠΑΚΑΙΙΚΑ	100
13	PKMID10	Δ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ	500
14	PKMID11	Δ/Ξ ΕΝΔ Α/Σ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ (10ΑΡΑ)	10
15	PKMID12	Δ/Ξ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Γ1 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΝΔΡΩΝ	50
16	PKMID13	Δ/Ξ ΛΟΦΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	50
17	PKMID14	Δ/Ξ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ	250
18	PKMID15	Δ/Ξ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ	800
19	PKMID16	Δ/Ξ ΣΤΟ ΕΝΔ Α/Σ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΠΑΛΙΟ	150
20	PKMID17	Δ/Ξ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	150
21	PKNGD1	Δ/Ξ Ν.ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ	300
ΣΥΝΟΛΟ			9250

β. Περιγραφή φυσικού αντικείμενου**Η υπηρεσία περιγράφεται ως ακολούθως:**

Α. Εκκένωση δεξαμενών μέσω βάνας καθαρισμού. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι βάνες καθαρισμού, η εκκένωση των δεξαμενών θα πραγματοποιηθεί από αντλίες ύδατος.

Β. Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής καθώς και της εισόδου της από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, χειρονακτικά ή με τη χρήση εργαλείων-μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, σκαπτικά μηχανήματα, κλπ). Η απώθηση φιδιών- τρωκτικών με ειδικά φάρμακα και η απομάκρυνση μπαζών σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης.

Γ. Καθαρισμός των φρεατίων των βανοστασιών της δεξαμενής.

Δ. Καθαρισμός εσωτερικού δεξαμενής (δάπεδο & τοιχώματα) από εναποθέσεις, άλατα, κλπ και απομάκρυνση αυτών, με τη χρήση ύδατος υπό υψηλή πίεση, μηχανικό βούρτσισμα ή και με επιθετικές χημικές μεθόδους που δεν καταστρέφουν τα τοιχώματα της δεξαμενής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαθήσεις μικροοργανισμοί στα τοιχώματα των δεξαμενών, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή βακτηρίων που μολύνουν το νερό και υποβαθμίζουν την ποιότητα του.

Ε. Χλωρίωση δεξαμενής με τη χρήση υποχλωριώδους Νατρίου περιεκτικότητας 14%.

ΣΤ. Πλύσιμο δεξαμενής μετά τον εσωτερικό καθαρισμό.

Ζ. Καταγραφή στοιχείων δεξαμενής (όγκος-μήκος πλάτος ύψος, αριθμός διαμερισμάτων) καθώς και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν (πχ χαλασμένο παράθυρο, σκουριασμένη πόρτα, έλλειψη ασφάλισης, έλλειψη σίτας, κατεστραμμένο φρεάτιο, κλπ) σε έντυπο που θα παραδοθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ.

Η. Αποκατάσταση ρηγματώσεων που θα αποκαλυφθούν κατά τον καθαρισμό των επιφανειών.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των επεμβάσεων όλα τα απαιτούμενα υλικά, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού. Όλες οι εργασίες καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και ορίζονται από το ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο της υπηρεσίας και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία.

γ. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των **12.999,50 €** (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (**ΚΩΔΙΚΟΣ 61.93.28**).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ	7333	m ³	1,5	10.999,50
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ Τ.Υ	100	m ²	20	2.000,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :					12.999,50
Φ.Π.Α. (24%):					3.119,88
ΣΥΝΟΛΟ:					16.119,38

δ. Άλλα στοιχεία

Σχετικό CPV: 90913200-2 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ)

Η απασχόληση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ με τον καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς είναι αδύνατη δεδομένου ότι, πέρα από τα συνήθη καθήκοντά τους, έχουν:

- μεγάλο φόρτο εργασίας καθώς είναι επιφορτισμένοι με την αυτοψία των διαρροών,
- την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στον πολύ μεγάλο αριθμό των αντλιοστασιών – δεξαμενών τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την εδαφική περιφέρεια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (Καλλικρατικός Δήμος Κιλκίς αποτελούμενος από τη συνένωση επτά Καποδιστριακών Δήμων και πιο συγκεκριμένα Γαλλικού, Πικρολίμνης, Κιλκίς, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών και Κρουσσών),
- την αντιμετώπιση των διαρροών,
- τις οικοδομικές εργασίες (τοποθέτηση φρεατίων, αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων κτλ),
- τις εργασίες διακοπής υδροδότησης (κεντρικού δικτύου) σε περιπτώσεις βλαβών σε ιδιωτικά

δίκτυα.

Επίσης και ο στόλος των μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δεν επαρκεί για την άμεση αντιμετώπιση των διαρροών λόγω της πολύ μεγάλης εδαφικής περιφέρειας της αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ.

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται επιβεβλημένη η απευθείας ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αφού η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. είναι κατώτερη από το ποσό των 20.000,00 Ευρώ

Στον ΚΑ 61.93.28 προϋπολογισμού ΔΕΥΑΚ του οικονομικού έτους 2021 έχει εγγραφεί πίστωση 12.999,50 ευρώ, για τον καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς.

Η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω σύμβασης, οι οποίες σας έχουν διαμοιραστεί.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.999,50 ευρώ, ενώ η διάρκεια της θα είναι **έξι (6) μήνες**.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την μελέτη και τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.4483/17
2. τις διατάξεις του Ν.4412/16.
3. Την Τεχνική έκθεση πρωτογενούς αιτήματος με (ΑΔΑΜ: 21REQ008653258)
4. Την υπ' αριθ. 125/25-05-2021 (ΑΔΑ_ ΨΑ91ΟΛΚ8-ΖΙΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού (ΑΔΑΜ: 21REQ008656561).

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει τη μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»**. Προϋπολογισμού: **12.999,50 (πλέον ΦΠΑ)**.
- Εγκρίνει την εκτέλεση της σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, μετά από Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
- Δεσμεύει πίστωση ποσού 16.119,38 σε βάρος των Κ.Α. 61.93.28 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ), και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2021 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.28 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ), και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), του οικονομικού έτους 2021, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες της απευθείας ανάθεσης.
- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **10-118/ 26.05.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος