

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 25/06/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 20/06/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγίος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

### **ΘΕΜΑ 17ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 12-166/25-06-2019.**

Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟBLOCK**»  
Προϋπολογισμού: 3.740,00€ (πλέον Φ.Π.Α).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δέκατο έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟBLOCK**» Προϋπολογισμού: 3.740,00€ (πλέον Φ.Π.Α), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής:

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

## **ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MONOBLOCK»**

Για την επισκευή ηλεκτραντλιών τύπου monoblock, έχουμε συνάψει σύμβαση επισκευής με τον Κουγεβετόπουλο Πέτρο στις 12-11-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 3978. Ο εργολάβος στην εν λόγω σύμβαση υποχρεούται από την ημέρα ειδοποίησης και σε 15 ημερολογιακές ημέρες να παραδώσει την αντλία επισκευασμένη.

Η ΔΕΥΑΚ διαθέτει πιεστικά συγκροτήματα σε διάφορους οικισμούς και κτηνοτροφικές ζώνες στα οποία είναι εγκατεστημένες ειδικές ηλεκτραντλίες τύπου monoblock.

Προκειμένου να αποφύγουμε την ταλαιπωρία του κόσμου σε περίπτωση βλάβης κάποιας ηλεκτραντλίας, από την παραλαβή μέχρι την επιδιόρθωση της, ζητείται να προμηθευτούμε κάποιες ηλεκτραντλίες monoblock, ως ελάχιστο απόθεμα στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ, για δυνατότητα άμεσης επέμβασης.

Η σύμβαση με την επιχείρηση Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ περιλαμβάνει μόνο υποβρύχια φυγόκεντρα αντλητικά συγκροτήματα, οι ηλεκτραντλίες οι οποίες είναι ειδικού τύπου ,δεν υπάρχουν στο εν λόγω διαγωνισμό. Οι ειδικού τύπου ηλεκτραντλίες δεν κατασκευάζονται άμεσα στο μηχανουργείο κατόπιν παραγγελίας, μοντάροντας τις απαιτούμενες βαθμίδες αλλά έρχονται απ' ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής. Επειδή δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια τι θα χρειαστούμε από αντλίες ειδικού τύπου, δεν έχουν μπει στον εν λόγω διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για τα έτη 2018 και 2019».

Οι εν λόγω ηλεκτραντλίες είναι γενικά μικρής ισχύος και μικρών διαστάσεων και πάντα τοποθετούνται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ.

Με βάση αγορές προηγούμενων ετών συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός.

### **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	Περιγραφή	ποσότητες	Τιμή μονάδος	Σύνολο €
1	<b>Ηλεκτραντλία για κτηνοτροφικό Παρκο Ν. Σάντας</b> Ηλεκτραντλία διβάθμια τύπου μονομπλόκ ισχύος 10HP τριφασική, με σώμα από χυτοσίδηρο και μπρούτζινη πτερωτή, Ευρωπαϊκής προέλευσης, και χαρακτηριστικά παροχής 9,5 m <sup>3</sup> /h και μανομετρικό 99 μέτρα. Στόμια σε inch 2 x 1 ¼" με σπείρωμα. (Εναλλακτικά μπορεί η αντλία να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα) Ενδεικτικός τύπος Pedrollo 2CP 32/210A	1τεμ	760,00	760,00
2	<b>Ηλεκτραντλία για πιεστικό οικισμού Αγ. Χαράλαμπου</b> Ηλεκτραντλία διβάθμια τύπου μονομπλόκ ισχύος 2HP τριφασική, με σώμα από χυτοσίδηρο και μπρούτζινη πτερωτή, Ευρωπαϊκής προέλευσης, και χαρακτηριστικά παροχής 4,5 m <sup>3</sup> /h και μανομετρικό 45 μέτρα. Στόμια σε inch 1 ¼" x 1" με σπείρωμα. (Εναλλακτικά μπορεί η αντλία να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα) Ενδεικτικός τύπος Pedrollo 2CP 25/16B	1 τεμ	320,00	320,00
3	<b>Ηλεκτραντλία για κτηνοτροφικό πάρκο Κ. Απόστολοι</b> Ηλεκτραντλία διβάθμια τύπου μονομπλόκ ισχύος 4HP τριφασική, με σώμα από χυτοσίδηρο και μπρούτζινη πτερωτή, Ευρωπαϊκής προέλευσης, και χαρακτηριστικά παροχής 9,5 m <sup>3</sup> /h και μανομετρικό 50 μέτρα. Στόμια σε inch 1 ½" x 1 ¼" με σπείρωμα. (Εναλλακτικά μπορεί η αντλία να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα) Ενδεικτικός τύπος Pedrollo 2CP 32/200C	1 τεμ	580,00	580,00
4	<b>Ηλεκτραντλία για πιεστικό Ν. Αγιονέρι</b> Ηλεκτραντλία τύπου μονομπλόκ ισχύος 7,5 HP τριφασική, με σώμα από χυτοσίδηρο και μπρούτζινη πτερωτή, Ευρωπαϊκής προέλευσης, και χαρακτηριστικά παροχής 24 m <sup>3</sup> /h και μανομετρικό 30 μέτρα. Στόμια φλαντζωτά DN 65 x 50 .(Εναλλακτικά μπορεί η αντλία να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα) Ενδεικτικός τύπος Pedrollo 2CP F50/160B	1 τεμ	680,00	680,00

5	<b>Ηλεκτραντλία για κτηνοτροφικό πάρκο Μ. Στέρνας</b> Ηλεκτραντλία τύπου μονομπλόκ ισχύος 20 HP τριφασική, με σώμα από χυτοσίδηρο και μπρούτζινη πτερωτή, Ευρωπαϊκής προέλευσης, και χαρακτηριστικά παροχής 24 m <sup>3</sup> /h και μανομετρικό 84 μέτρα. Στόμια φλαντζωτά DN 65 x 40 .(Εναλλακτικά μπορεί η αντλία να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα) Ενδεικτικός τύπος Pedrollo F40/250A	1 τεμ	1400,00	1400,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	<b>3.740,00</b>
			ΦΠΑ 24 % :	<b>897,60</b>
			ΣΥΝΟΛΟ :	<b>4.637,60€</b>

#### ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η τοποθέτηση του παραπάνω εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και το συνολικό κόστος προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.740,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Σχετικό CPV 31681200-5 (Ηλεκτρικές αντλίες)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ως άνω περιγραφείσας προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
- ✓ την υπ' αριθμό ΕΑΔ\_133/06-05-2019 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ\_ ΩΚ7ΔΟΛΚ8-Ψ6Λ, και τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.
- ✓ την υπ' αριθμ. 1474/16-05-2019 οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα «SOFTWORKS Α.Ε.»
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση– Τεχνική Έκθεση,

#### Αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει

- Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **12-166/25-06-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

