

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **2/2018** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/01/2018 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** **12:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη **Ημερομηνία:** 19/01/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 2-33/30-1-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων της Εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, για περαιτέρω επεξεργασία

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ., την με αριθμό πρωτοκόλλου:5603/06-12-2018 αίτηση της **Εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.**, με έδρα την Τ.Κ. Βαπτιστή του Δήμου Κιλκίς, με ΑΦΜ: 094148370, με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας διάθεσης των υγρών αποβλήτων της (λύματα) στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, για περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

Θέμα: Εισήγηση για χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (λύματα) στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, για περαιτέρω Επεξεργασία, της **Εταιρείας ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.**, με έδρα την ΤΚ Βαπτιστή του Δήμου Κιλκίς, με ΑΦΜ: 09414837.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) Την με αριθ. πρωτ.:3441/07-09-1999 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς με θέμα «Οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων του γαλβανιστηρίου της **ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.** στον Βαπτιστή Ν. Κιλκίς», με την οποία αποφασίστηκε η «επεξεργασία και η διάθεση των υγρών

αποβλήτων όγκου 6 m³/day να γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που περιλαμβάνει τα στάδια: δεξαμενή συλλογής και εξουδετέρωσης, (αερισμού) - δεξαμενή οξειδωσης - δεξαμενή καθίζησης - δεξαμενή λάσπης - αφυδάτωση και διάθεση καθαρών στο Αποχετευτικό Δίκτυο του Βαπτιστή». **Επισυνάπτεται.**

Β) Την με **ΑΔΑ: ΨΘΛΔ7ΛΛ-Υ1Κ, Αριθ. Συνεδρίασης 9^η/15-11-2017, Αριθ. Απόφασης: 88/2017**, αναρτητέα στο Διαδίκτυο, Θέμα 2, «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης Βιομηχανίας Επεξεργασίας Προφίλ Σιδήρου και Λαμαρίνας - Γαλβανιστήριο της Εταιρείας με την Επωνυμία «**ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.**» στο 10^ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Κιλκίς - Πολυκάστρου, στην περιοχή Τ.Κ. Βαπτιστή, της Δ.Ε. Κιλκίς, στο Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, της Π.Κ.Μ.». **Επισυνάπτεται.**

Γ) Την με αριθ.:19-308/14-11-2017 Απόφαση εκτός ημερήσιας διάταξης Βεβαίωσης σύνδεσης στο Αποχετευτικό Δίκτυο της Τ.Κ. Βαπτιστή της Εταιρείας με την Επωνυμία «**ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.**» στο 10^ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Κιλκίς - Πολυκάστρου, στην περιοχή Τ.Κ. Βαπτιστή, της Δ.Ε. Κιλκίς, στο Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς. **Επισυνάπτεται.**

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α'-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚ Α'-114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση της Προέδρου.
- Την χορήγηση άδειας διάθεσης των υγρών αποβλήτων (λύματα), της ανωτέρω Εταιρείας με την Επωνυμία «**ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.**» στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, για περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, όρους και υποδείξεις:

Η επεξεργασία και η διάθεση των αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

1. Η ποιότητα των αποβλήτων σας θα παρακολουθείται με αναλύσεις που θα γίνονται από την εταιρεία σας στην έξοδο της μονάδας σε κάθε φορτίο προς την Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, από διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο. Η ανάλυση που θα συνοδεύει κάθε φορτίο θα αφορά τα εξής:
 - ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ μικρότερο των 250 mg/l
 - ΡΗ :6,5 - 9,0
 - Fe (δισθενές και τρισθενές) (μικρότερο των 30,0 και 30,0 mg/l αντίστοιχα)
 - Ni 1.0 mg/l
 - Co 1.0 mg/l
 - Cd 1.0 mg/l
 - Cr (τρισθενές και εξασθενές) (μικρότερο των 3 και 0,6 mg/l αντίστοιχα)

Λύματα που δεν πληρούν τα ανωτέρω όρια δεν γίνονται δεκτά και συνεπάγονται αυτομάτως ακύρωση της άδειας αποδοχής λυμάτων.

2. Απαγορεύεται η διάθεση λυμάτων προς την Ε.Ε.Λ. Καστανιών.
Σε περίπτωση διοχέτευσης οποιαδήποτε ποσότητας αποβλήτων της μονάδας σας προς την Ε.Ε.Λ. Καστανιών η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ μονομερώς θα ακυρώσει την συγκεκριμένη άδεια αποδοχής λυμάτων.
3. Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος (προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση, αξιοποίηση κλπ.) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη ιλύος και στερεών υπολειμμάτων στην Ε.Ε.Λ., της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς. Να προσκομιστεί έγγραφο από

πιστοποιημένο φορέα αποδοχής και παραλαβής της παραγόμενης ιλύος από την μονάδα σας.

4. Η Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων σας καθώς και σε έλεγχο της ποιότητας αυτών, οποιαδήποτε μέρα και ώρα και σε βάρος σας.
5. Οι υπεύθυνοι της μονάδας οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της απόδοσης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνουν κατά το δυνατό το έργο τους. Επίσης οφείλουν να παρακολουθούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και να φροντίζουν για την καλή και αποδοτική λειτουργία τους.
6. Σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει **αμέσως** με Fax ή με έγγραφο την υπηρεσία μας, αναφέροντας τους λόγους διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης.
7. Σε περίπτωση αύξησης του όγκου των αποβλήτων ή των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζεται η απόδοση των εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει συμπληρωματική μελέτη και να προβεί στην κατασκευή συμπληρωματικών έργων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **2-33/30-1-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη