

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

Από το πρακτικό της αριθμό **13/2014** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της **09/09/2014** **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 05/09/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Α. Πρόεδρος
- 2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 3) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος
- 4) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος

### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 131\_2014**

#### **Προμήθεια νέου υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα δεξαμενής ομογενοποίησης λάσπης.**

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος είπε τα εξής :

Η εισήγηση αφορά στη λήψη απόφασης για την επισκευή ή προμήθεια του υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα (εφεδρικός), ο οποίος βρίσκεται στην δεξαμενή ομογενοποίησης λάσπης (παχυντής), στον βιολογικό της πόλης του Κιλκίς.

Ο εν λόγω υποβρύχιος εγχυτήρας είναι ισχύος 4,7 KW/1445 rpm, και κωδικό στα ηλεκτρολογικά σχέδια C111-02.

Ο εγχυτήρας αέρος δεξαμενής ομογενοποίησης λάσπης υπέστη βλάβη και το ποσό δαπάνης εργασιών για την επιδιόρθωση αυτού ανέρχεται στα **1.945,00 ευρώ** χωρίς Φ.Π.Α. η εκτίμηση της δαπάνης έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία Τσιουτσιουλίτης Γεώργιος με την οποία έχουμε σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 840 / 14-04-2014 (Απόφαση: 60/2014) μετά από διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα οι χρεώσεις είναι οι εξής :

Είδος εργασίας	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Σύνολο (€)
Εργασία καθέλκυσης εγχυτήρα αέρα 4,7 KW/1445rpm	1 τεμ	40,00	40,00
Εργασία ανέλκυσης εγχυτήρα αέρα 4,7 KW/1445rpm	1 τεμ	40,00	40,00
Εργασία αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης εγχυτήρα αέρα 4,7 KW/1445rpm	1 τεμ	110,00	110,00
Νέα περιέλιξη εγχυτήρα αέρα 4, KW/1445 rpm	1 τεμ	180,00	180,00
Προμήθεια και εγκατάσταση BASIC REPAIR KIT εγχυτήρα αέρα 4,5 KW/ 1445 rpm	1 τεμ	700,00	700,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ 23%)</b>			<b>1045,00</b>

Η προμήθεια των παρακάτω περιγραφόμενων ειδών ανταλλακτικών δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφερθείσα υπογεγραμμένη σύμβαση.

Είδος ανταλλακτικού	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Σύνολο (€)
Ball Bearing (Part N. 833236)	1 τεμ	35,00	35,00
Ball Bearing (Part N. 833017)	1 τεμ	50,00	50,00
Oil Housing Bottom (Part N. 6044700)	1 τεμ	450,00	450,00
Shaft Unit (Part N. 4435906)	1 τεμ	365,00	365,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ 23%)</b>			<b>900,00</b>

Όπως γίνεται αντιληπτό το κόστος επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών είναι 1.945,00 €.

Η τιμή αγοράς νέου καινούριου υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα (XYLEM-FLYGT 4,7 KW/1445 rpm) είναι 2.380,00 € (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%).

Προτιμάται ο ίδιος τύπος υποβρύχιου εγχυτήρα λόγω άψογης συνεργασίας με το υπάρχον πέλμα επικάθησης και οδηγών, σε διαφορετική περίπτωση χρειάζονται τροποποιήσεις στο υπάρχον σύστημα υποδοχής κατά την τοποθέτηση, που σημαίνει αύξηση του κόστους.

Η εισήγησή μας επομένως είναι αντί της επισκευής να αγοραστεί νέος εγχυτήρας, ο οποίος θα έχει και εγγύηση δύο ετών λειτουργίας και ο εφεδρικός να χρησιμοποιηθεί ως ανταλλακτικά.

Ήδη ενημερώθηκαν ο Ηλεκτρολόγος μηχανικός της Τ.Υ Κιλκίς και ο Γ. Διευθυντής οι οποίοι εξέφρασαν την ίδια άποψη.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την προμήθεια νέου υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα δεξαμενής ομογενοποίησης λάσπης, μάρκας (XYLEM-FLYGT 4,7 KW/1445 rpm) ποσού δαπάνης 2.380,00 € (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) από τον Τσιουτσιουλίτη Απ. Γεώργιο, "ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ", με Α.Φ.Μ. 135524019, Διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 366, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, με τον οποίο

έχουμε σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 840/14-04-2014 (Απόφαση: 60/2014) μετά από διαγωνισμό.

- Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 12.00 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **131/2014**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Α. Πρόεδρος του Δ.Σ  
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Β. Τσαντάκης  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς