

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **9/2017** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/05/2017 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 24/05/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 13^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-140/30-5-2017.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΦΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

προϋπολογισμού: 300,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΦΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΦΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια εφεδρικού υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την τροφοδοσία της δεξαμενής της εκκλησίας στο Λόφο του Αγ. Γεωργίου.

Επειδή από την εν λόγω δεξαμενή, εκτός από την εκκλησία Αγ. Γεωργίου, υδροδοτούνται πέντε οικοδομές που βρίσκονται στα ψηλά σημεία της πόλης κοντά στο ύψος της κεντρικής δεξαμενής, λόγω χαμηλής πίεσης τους καλοκαιρινούς μήνες, και προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης τροφοδοσίας με νερό σε περίπτωση βλάβης της κύριας αντλίας, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση εφεδρικής αντλίας.

Το εφεδρικό υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα είναι διατομής 4'' και ισχύος 3 HP.

Μετά από σχετική έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)	ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ				
1	Υποβρύχια αντλία 4'', περωτές από polycarbonate LEXAN, διαχύτες από NORYL, ανοξειδωτο άξονα και ανοξειδωτο φίλτρο, παροχής Q = 4 M3/H και μανομετρικού H = 70 m. Εναλλακτικά μπορεί η αντλία να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξειδωτη λαμαρίνα.	τεμ.	1	150,00	150,00
	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ				
2	Υποβρύχιος κινητήρας 4" ισχύος 3 HP	τεμ.	1	150,00	150,00
				Σύνολο :	300,00
				Φ.Π.Α. 24% :	72,00
				Άθροισμα :	372,00

ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το συνολικό κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Σχετικό CPV 42122130-0, 31110000-0.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΦΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». προϋπολογισμού: 300,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα υλοποιηθεί από τον μειοδότη του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9-140/30-5-2017**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς