

Κιλκίς, 24-10-2018

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3739

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος**», συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€ (πλέον ΦΠΑ). Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 190/2018 με ΑΔΑ_970ΑΟΛΚ8-Ξ1Υ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η υπ' αριθμό 347/2018 απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6Ψ421ΟΛΚ8-ΕΤΠ για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης της προμήθειας.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται για την ανωτέρω προμήθεια, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς μέχρι την Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 13:00 μ.μ., φάκελο με τη σχετική προσφορά σας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης.
2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
3. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο , με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το επάγγελμα είναι συναφές με το αντικείμενο της παραπάνω προμήθειας.

[Δικαιολογητικά έγγραφα δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Με εκτίμηση

Αβραμίδης Ηλίας
Γ. Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1^ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 2341 029330**ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:** 2341 029320Email: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»**

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κλιματιστικής μονάδος (ψύξης- θέρμανσης) τεχνολογίας inverter που θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες σε ψύξη και θέρμανση γραφείου στον ημιώροφο του κτιρίου της ΔΕΥΑΚ που βρίσκεται επί του 1^{ου} χλμ. Κιλκίς Ξηρόβρυσης.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.300,00€ Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στον Κ.Α.Ε :14.09.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τύπος συσκευής	Μονάδα μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή	Σύνολο €
Κλιματιστικό inverter, επιτοίχιο, ψύξη / θέρμανση, ονομαστικής απόδοσης 24000 btu/hr.	τεμάχιο	1	1.300,00	1.300,00
			Σύνολο €	1.300,00
			ΦΠΑ 24%	312,00
			Σύνολο με ΦΠΑ 24%	1.612,00€

Σχετικό CPV: 42512200-0 (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου).

Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

- Κλιματιστικό Τύπου: Inverter, Επιτοίχιο
- Ονομαστική απόδοση σε ψύξη τουλάχιστον 24000 BTU/h
- Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση μεγαλύτερη από 24000 BTU/h
- Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A++ σε ψύξη
- Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+ σε θέρμανση
- Τάση λειτουργίας 220 – 240 V
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Ιονιστής για εξουδετέρωση των βακτηριδίων
- Πολλαπλά φίλτρα αέρα
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32
- Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας 33 έως 48 dB
- Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας 55 έως 60 dB
- Δυνατότητα λειτουργίας για συνθήκες περιβάλλοντος:
Ψύξη Από – 0 έως +45 °C db,
Θέρμανση Από – 15 έως +20 °C wb

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ❖ Η εξωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για εξωτερική εγκατάσταση , με αντισκωριακή προστασία και θα ενδείκνυται για έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα είναι στιβαρής κατασκευής και ενδεδειγμένη από τον κατασκευαστή για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής μονάδας. Θα τοποθετηθεί επάνω σε ειδικά διαμορφωμένη μεταλλική βάση επί του εξωτερικού τοίχου (σε ύψος περίπου 3 μέτρων).
- ❖ Η εσωτερική μονάδα θα είναι χρώματος λευκού, καλαίσθητη και ικανή για τοποθέτηση επί του τοίχου, θα διαθέτει φίλτρο αέρα για την παρακράτηση των μεγάλων σωματιδίων ρύπων και σκόνης.
- ❖ Η τιμή του κόστους εγκατάστασης της κλιματιστικής μονάδας θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών (πάκτωση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας , σύνδεση της μονάδας με ηλεκτρολογική παροχή ,πλαστικό σωλήνα αποχέτευση της μονάδας , και πλαστικό κανάλι τοποθέτησης των εσωτερικών σωληνώσεων και καλωδίων), μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Μετά την τοποθέτηση θα γίνει αποκατάσταση των οπών στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα. Το σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού θα τα υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ.
- ❖ Θα διαθέτει ασύρματο χειριστήριο λειτουργίας εξοπλισμένο με τις κατάλληλες μπαταρίες ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση και αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- ❖ Το κλιματιστικό πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης “CE” και να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας – ελέγχου.
- ❖ Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη σειρά περιγραφικών εντύπων, εικόνων, σχεδίων και πιστοποιητικών.
- ❖ Η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη :
- ❖ **A.** για την ακεραιότητα του προσωπικού του (ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας της οποίας θα έχουν) από οποιοδήποτε κίνδυνο
- ❖ **B.** για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στο μηχανολογικό του εξοπλισμό και τα παρελκόμενα του
- ❖ **Γ.** έναντι τρίτων που αποδεδειγμένα θιγούν από λάθος χειρισμούς του προσωπικού του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.
- ❖ **Δ.** για την προμήθεια και την χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού ανάλογα με την εργασία δηλαδή ιμάντες προστασίας από πτώση, κράνη, κ.α. Μοναδικός υπεύθυνος σε περίπτωση οποιοδήποτε ατυχήματος και υπόχρεος προς αποζημίωση είναι ο ανάδοχος.
- ❖ Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών, στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχονται δωρεάν συντηρήσεις του μηχανήματος (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά ψυκτικό υγρό/αέριο κλπ. Μια φορά το έτος.
- ❖ Η παράδοση και εγκατάσταση του κλιματιστικού θα γίνει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης ανάθεσης.
- ❖ Η μονάδα θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδα δικά του, θα παραληφθεί δε μετά από 10 μέρες τουλάχιστον δοκιμαστικής λειτουργίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος»

Του/Της:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση έδρας:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

Fax:

e-mail:

Προσφορά

Μοντέλο και εταιρία κατασκευής:				
Τύπος συσκευής	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο σε €
Κλιματιστικό inverter, επιτοίχιο, ψύξη / θέρμανση, ονομαστικής απόδοσης 24000 btu/hr.	τεμάχιο	1		
			Σύνολο €	
			ΦΠΑ 24%	
			Σύνολο με ΦΠΑ 24%	

Τόπος:

Ο προσφέρων

Ημερομηνία:

(υπογραφή - σφραγίδα)