

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320Email: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **17/2014** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της **02/12/2014** **Ημέρα: Τρίτη** **Ώρα: 13:00****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο**Ημερομηνία:** 27/11/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
- 2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 4) Καλτσιδής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
- 5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος
- 7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΘΕΜΑ 7^ο - Απόφαση 171_2014****Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισμού «προμήθεια inverter για το πιεστικό Καστανιών».**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προμήθεια inverter πιεστικό του οικισμού Καστανιών.

Πιο αναλυτικά :

Λόγω χαμηλής υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δεξαμενής και οικισμού Καστανιών κατασκευάστηκε τον Ιούλιο του έτους 2011 πιεστικό με την χρήση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και ρυθμιστή στροφών (inverter) για να αυξηθεί η πίεση κατά δύο (2) bar. Μετά από τρία (3) χρόνια λειτουργίας ο ρυθμιστής στροφών χάλασε (κάνκε η αναλογική είσοδος του inverter) και απαιτείται αντικατάσταση. Το αρχικό inverter ήταν μάρκας Danfoss Δανίας της εταιρίας Semac Automation S.A.

Η ισχύς του inverter είναι 5,5 KW (7,5HP). Ζητήθηκαν δύο (2) προσφορές για την προμήθεια καινούριου σύμφωνα και είναι οι εξής :

1. Προσφορά εταιρίας Semac Automation με inverter FC 51-5.5 KW του οίκου Danfoss Δανίας με τιμή 550,000 + Φ.Π.Α. 23%.
2. Προσφορά επιχείρησης Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με inverter ACS 355 του οίκου ABB με τιμή 495,00 + Φ.Π.Α.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οικονομικότερη προσφορά είναι αυτή της επιχείρησης Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με τιμή 495,00 + Φ.Π.Α.

Μειοδότης ανακηρύχθηκε η επιχείρηση Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Την απευθείας ανάθεση του έργου στην **επιχείρηση Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** με έδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 108 Κιλκίς, με Α.Φ.Μ.: 999811823, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, στο ποσό των **495,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)**.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων **12.01** του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **171/2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς