

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 23-11-2018
Αρ.Πρωτοκόλλου:4106

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ»

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μας αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί **μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος, θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, και θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησής σας, και τον τίτλο

« Οικονομική προσφορά για την προληπτική συντήρηση διακοπών Μέσης Τάσης»

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 13:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες στο άνοιγμα των προσφορών.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπηρεσίας, θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών. Η μη αναγραφή του χρόνου είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς

A/A	Είδος εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσοτ.	Τιμή μον. €	Σύνολο σε €
1	Εργασία προληπτικής συντήρησης πίνακα μέσης τάσης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου . Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Έλεγχο του μηχανικού μέρους όλων των διακοπών Μ.Τ. (καστάνιες, ωστήρια, ελατήρια), καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση, ρυθμίσεις. 2. Έλεγχος των γειωτών και των μηχανικών μανδαλώσεων σε όλους τους διακόπτες. Καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση. 3. Έλεγχος, καθαρισμός, συσφίξεις κοχλίων και περικοχλίων των ζυγών διανομής 20 KV, και των συνδέσεων του πίνακα με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια μέσης τάσης. 4. Έλεγχος, καθαρισμός ακροκιβωτίων μέσης τάσης στις κυψέλες. 5. Δοκιμή και θέση σε κανονική λειτουργία. Μετά το πέρας της εργασίας θα δοθεί πιστοποιητικό ελέγχων και ασφαλούς λειτουργίας του πίνακα Μέσης Τάσης.	τεμ	1	900,00	900,00
2	Εργασία προληπτικής συντήρησης πίνακα μέσης τάσης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Γαλλικού . Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Έλεγχο του μηχανικού μέρους του διακόπτη Μ.Τ. (καστάνιες, ωστήρια, ελατήρια κλπ), καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση, ρυθμίσεις. 2. Έλεγχος του γειωτή και της μηχανικής μανδάλωσης του διακόπτη. Καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση. 3. Έλεγχος, καθαρισμός, συσφίξεις κοχλίων και περικοχλίων των συνδέσεων του πίνακα με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια μέσης τάσης 4. Έλεγχος, καθαρισμός ακροκιβωτίων μέσης τάσης στις κυψέλες. 5. Δοκιμή και θέση σε κανονική λειτουργία. Μετά το πέρας της εργασίας θα δοθεί πιστοποιητικό ελέγχων και ασφαλούς λειτουργίας του πίνακα Μέσης Τάσης.	τεμ	1	500,00	500,00
	Εργασία προληπτικής συντήρησης πίνακα μέσης τάσης στο Βιολογικό της πόλης του Κιλκίς.. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Έλεγχο του μηχανικού μέρους του διακόπτη Μ.Τ. (καστάνιες, ωστήρια, ελατήρια κλπ), καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση, ρυθμίσεις. 2. Έλεγχος του γειωτή και της μηχανικής μανδάλωσης του διακόπτη. Καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση. 3. Έλεγχος, καθαρισμός, συσφίξεις κοχλίων και περικοχλίων των συνδέσεων του πίνακα με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια μέσης τάσης 4. Έλεγχος, καθαρισμός ακροκιβωτίων μέσης τάσης στις κυψέλες. 5. Δοκιμή και θέση σε κανονική λειτουργία. Μετά το πέρας της εργασίας θα δοθεί πιστοποιητικό ελέγχων και ασφαλούς λειτουργίας του πίνακα Μέσης Τάσης.	τεμ	1	500,00	500,00
				Σύνολο :	1.900,00 €
				ΦΠΑ 24 % :	456,00
				Άθροισμα :	2.356,00 €

Σχετικό CPV: 71314100-3 (Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες)
 ΚΑΕ : 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Ο Συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ»

A/A	Είδος εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσοτ .	Τιμή μον.	Σύνολο
1	Εργασία προληπτικής συντήρησης πίνακα μέσης τάσης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου . Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει τα εξής: 6. Έλεγχο του μηχανικού μέρους όλων των διακοπών Μ.Τ. (καστάνιες, ωστήρια, ελατήρια), καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση, ρυθμίσεις. 7. Έλεγχος των γειωτών και των μηχανικών μανδάλωσεων σε όλους τους διακόπτες. Καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση. 8. Έλεγχος, καθαρισμός, συσφίξεις κοχλίων και περικοχλίων των ζυγών διανομής 20 KV, και των συνδέσεων του πίνακα με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια μέσης τάσης. 9. Έλεγχος, καθαρισμός ακροκιβωτίων μέσης τάσης στις κυψέλες. 10. Δοκιμή και θέση σε κανονική λειτουργία. Μετά το πέρας της εργασίας θα δοθεί πιστοποιητικό ελέγχων και ασφαλούς λειτουργίας του πίνακα Μέσης Τάσης.	τεμ	1		
2	Εργασία προληπτικής συντήρησης πίνακα μέσης τάσης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Γαλλικού . Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει τα εξής: 6. Έλεγχο του μηχανικού μέρους του διακόπτη Μ.Τ. (καστάνιες, ωστήρια, ελατήρια κλπ), καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση, ρυθμίσεις. 7. Έλεγχος του γειωτή και της μηχανικής μανδάλωσης του διακόπτη. Καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση. 8. Έλεγχος, καθαρισμός, συσφίξεις κοχλίων και περικοχλίων των συνδέσεων του πίνακα με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια μέσης τάσης 9. Έλεγχος, καθαρισμός ακροκιβωτίων μέσης τάσης στις κυψέλες. 10. Δοκιμή και θέση σε κανονική λειτουργία. Μετά το πέρας της εργασίας θα δοθεί πιστοποιητικό ελέγχων και ασφαλούς λειτουργίας του πίνακα Μέσης Τάσης.	τεμ	1		
	Εργασία προληπτικής συντήρησης πίνακα μέσης τάσης στο Βιολογικό της πόλης του Κιλκίς.. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Έλεγχο του μηχανικού μέρους του διακόπτη Μ.Τ. (καστάνιες, ωστήρια, ελατήρια κλπ), καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση, ρυθμίσεις. 2. Έλεγχος του γειωτή και της μηχανικής μανδάλωσης του διακόπτη. Καθαρισμός, συσφίξεις, λίπανση. 3. Έλεγχος, καθαρισμός, συσφίξεις κοχλίων και περικοχλίων των συνδέσεων του πίνακα με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια μέσης τάσης 4. Έλεγχος, καθαρισμός ακροκιβωτίων μέσης τάσης στις κυψέλες. 5. Δοκιμή και θέση σε κανονική λειτουργία. Μετά το πέρας της εργασίας θα δοθεί πιστοποιητικό ελέγχων και ασφαλούς λειτουργίας του πίνακα Μέσης Τάσης.	τεμ	1		
				Σύνολο :	
				ΦΠΑ 24 % :	
				Άθροισμα :	

Ο Προσφέρων (Ημερομηνία -Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :