

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος: Καθαρισμός – άντληση δυο γεωτρήσεων με airlift

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός-άντληση δυο γεωτρήσεων με airlift».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός έξι ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Πέμπτη 07-08- 2014 και ώρα 12:00

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Αποστολή προσφοράς στο FAX: 23410 29320 (Υπόψη κ. Σαββίδη Μιχάλη)
- Κατάθεση προσφοράς αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1^ο ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος εργασίας	Τεχνική Περιγραφή	Ποσότητα (μέτρα)	Ενδεικτική τιμή μονάδος	Σύνολο
Καθαρισμός – άντληση υδρευτικής γεώτρησης με airlift στον οικισμό Καμπάνη περιοχή βουνό	A1	150	5	750,00
Καθαρισμός – άντληση υδρευτικής γεώτρησης με airlift στον οικισμό Ηλιόλουστου περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης	A1	170	5	850,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1600,00
			ΦΠΑ 23%	368,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1968,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1:

Καθαρισμός και δοκιμαστική άντληση νερού από γεωτρήσεις διαμέτρου 8'' και βάθους από 150 έως 200 μέτρων , που βρίσκεται στον οικισμό Καμπάνη και Ηλιόλουστου του Δήμου Κιλκίς. Η χρονική διάρκεια της άντλησης θα είναι τουλάχιστον 6 ώρες και θα γίνει με συσκευή εμφυσήσεως αέρα.

Ο αεροσυμπιεστής που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει παροχή αέρα τουλάχιστον 350 κυβ. πόδων ανά ώρα. Οι σωλήνες της στήλης κατάθλιψης νερού θα είναι τουλάχιστον 2,5'' και οι εξωτερικοί σωλήνες εμφυσήσεως αέρα 1''. Ανά δύο ώρες θα γίνεται μέτρηση της παροχής άντλησης, μέτρηση της στάθμης άντλησης, καθώς και το χρονικό διάστημα επανόδου της στάθμης. Οι παραπάνω μετρήσεις θα καταγραφούν και θα παραδοθούν στην ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Με εκτίμηση



Ηλίας Αβραμίδης
Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Χημικός Μηχανικός