

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14-10-2022, **Ημέρα:** Παρασκευή **Ωρα:** 13:30 μ.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 4655/10-10-2022 , **Ημερομηνία:** 10-10-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Έντεκα (11)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
5. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
6. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος
7. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
8. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
9. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Στην συνεδρίαση **ΔΕΝ** συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας (λόγω άδειας covid), για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 17-202/14.10.2022

Θέμα: 7^ο - Χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων της Επιχείρησης με την επωνυμία «TORRE ABEE», Βιομηχανία Τροφίμων-Παγωτού-Εμπορία, που εδρεύει στην Νέα Σάντα Κιλκίς, στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η εταιρεία TORRE ABEE, (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΓΩΤΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΑ) που εδρεύει στη Ν. Σάντα Κιλκίς με ΑΦΜ: 094***874 αιτείται χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Κιλκίς.

Στη συνέχεια παρουσίασε τη με αρ. πρωτ: 4540/05-10-2022-2022 γραπτή εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου, Χημικού Μηχανικού προϊσταμένου της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ:** 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 05-10-2022

Αριθμός Πρωτοκόλλου:4540

Προς: **ΔΣ ΔΕΥΑ Κιλκίς**
 Τηλέφωνο: **23410 29330**
 Email: **info@deyak.gr**
 Υπόψη: **κ. Ηλίας Αβραμιδης.**
(Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Κιλκίς).
 Κοινοποίηση: **Καραμπίδη Βασίλειο**
Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Θέμα: Εισήγηση για χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων Επιχείρησης TORRE ABEE Βιομηχανία Τροφίμων-Παγωτού-Εμπορία, που εδρεύει στην Νέα Σάντα Κιλκίς με ΑΦΜ 094257874.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων Επιχείρησης TORRE ABEE Βιομηχανία Τροφίμων-Παγωτού-Εμπορία, που εδρεύει στην Νέα Σάντα Κιλκίς με ΑΦΜ 09425 στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, της ΔΕΥΑ Κιλκίς για περαιτέρω Επεξεργασία.
- β) Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Δ.).
- γ) Τις φωτογραφίες της συλλογής λυμάτων του Βιολογικού καθαρισμού της Επιχείρησης.
- δ) Το τοπογραφικό σχέδιο της μονάδας που φαίνεται η δεξαμενή συλλογής των λυμάτων της Επιχείρησης TORRE ABEE Βιομηχανία Τροφίμων-Παγωτού-Εμπορία, που εδρεύει στην Νέα Σάντα Κιλκίς.
- ε) Την Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του Υπευθύνου (Γκλατζούνης Γεώργιος του Ηλία με Αριθ. Ν 395894).
- στ) Τις Φυσικοχημικές Αναλύσεις των λυμάτων της 28-09-2022.
- ζ) Η ποσότητα των προς περαιτέρω επεξεργασία εισερχομένων λυμάτων θα ανέρχεται στα 25 έως 30 βυτία ανά μήνα δηλαδή ένα βυτίο ανά ημέρα (20 m³/day) maximum.

που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας την 03-10-2022, και σε συνέχεια αυτοψίας, που διενεργήθηκε από την τεχνική υπηρεσία, εισηγούμαι την χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων Επιχείρησης TORRE ABEE Βιομηχανία Τροφίμων-Παγωτού-Εμπορία, που εδρεύει στην Νέα Σάντα Κιλκίς, στην ΕΕΛ Κιλκίς προς περαιτέρω επεξεργασία, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Τα εισερχόμενα από την συγκεκριμένη Επιχείρηση λύματα, θα συνοδεύονται από φυσικοχημική ανάλυση με τις ανάλογες παραμέτρους (COD, Νιτρικά, Φώσφορος κλπ.) και να είναι σύμφωνα με τις παραμέτρους εισόδου αστικών λυμάτων στις ΕΕΛ (τουλάχιστον μία φυσικοχημική ανάλυση ανά μήνα).

2) Τα προς μεταφορά και εισερχόμενα λύματα $20\text{m}^3/\text{day}/\text{βυτίο}$ και αναμιγνυόμενα με $3.500\text{m}^3/\text{day}$ αστικά λύματα της ΕΕΛ Κιλκίς, με βάση το ισοζύγιο μάζας το τελικό εισερχόμενο COD θα είναι:

$$((3.500\text{m}^3/\text{day} \times 800\text{mg}/\text{lt}) + (20\text{m}^3/\text{day}/\text{βυτίο} \times 2.890\text{mg}/\text{lt})) / 3.520\text{m}^3 = 811,875\text{mg}/\text{lt}$$

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι το COD των αστικών εισερχόμενων λυμάτων είναι μέχρι $1.200\text{mg}/\text{lt}$ που είναι και η κύρια παράμετρος για την ομαλή λειτουργία της ΕΕΛ προτείνεται η αποδοχή των συγκεκριμένων λυμάτων (ανάλογα υπολογίζονται και οι άλλες παράμετροι όλων των εισερχομένων εκτός των αστικών λυμάτων στις ΕΕΛ) για περαιτέρω επεξεργασία στην ΕΕΛ Κιλκίς.



Προτείνεται η έκδοση της άδειας διάθεσης των υγρών αποβλήτων στην ΕΕΛ Κιλκίς, επειδή έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και έχει ελεγχθεί από τις υπηρεσίες η τήρηση των κείμενων διατάξεων για τη λειτουργία της ως άνω επιχείρησης.

Η διάθεση των λυμάτων και αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα κάτωθι:

- ✓ Η ποιότητα των λυμάτων και αποβλήτων θα παρακολουθείται με αναλύσεις που θα γίνονται από την εταιρεία σας στην έξοδο τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων καταχωρούνται σε βιβλίο.
- ✓ Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη ιλύος και στερεών υπολειμμάτων στο συγκρότημα υποδοχής βοθρολυμάτων της Ε.Ε.Λ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς.
- ✓ Η Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας αυτών, οποιαδήποτε μέρα και ώρα (είτε στην Επιχείρηση είτε στην έξοδο του Βυτίου (όχημα μεταφοράς λυμάτων και αποβλήτων).
- ✓ Οι υπεύθυνοι της Επιχείρησης οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων και αποβλήτων και να διευκολύνουν κατά το δυνατό το έργο τους. Σε περίπτωση οιοδήποτε προβλήματος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει αμέσως με έγγραφο την υπηρεσία μας, αναφέροντας τους λόγους, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τη με αριθ. πρωτ.: 4454/04-10-2022, αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης λυμάτων (υγρών αποβλήτων), της εταιρείας «TORRE ABEE», (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΓΩΤΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΑ) που εδρεύει στη Ν. Σάντα Κιλκίς με ΑΦΜ: 094***874, στην Ε.Ε.Λ Κιλκίς.

- Την με αρ. πρωτ: 4540/05-10-2022-2022 γραπτή εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικόλαου προϊσταμένου της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς.
- Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απέστειλε με email στις 03-10-2022 η εταιρεία.
- Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τον Κανονισμό Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου.
- **Εγκρίνει την οριστική έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων της επιχείρησης, «TORRE ABEE», (βιομηχανία τροφίμων – παγωτού – εμπορία) που εδρεύει στη Ν. Σάντα Κιλκίς, με ΑΦΜ: 094***874, προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Κιλκίς,**

με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς:

- Οφείλει να τηρεί τις προδιαγραφές λειτουργίας της εγκατάστασης των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του υπευθύνου της ΕΕΛ Κιλκίς.
- Σε περίπτωση αύξησης του όγκου των αποβλήτων λόγω μεταβολής της δυναμικότητας ή σε περίπτωση μεταβολής των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, σε βαθμό που να επηρεάζεται η απόδοση των εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και στη συνέχεια μετά την κατασκευή των νέων έργων σε τροποποίηση της παρούσας άδειας.
- Η παρούσα άδεια εξεδόθη βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και σε περίπτωση που αυτά είναι αναληθή θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και θα ανακαλείται.
- Εφ' όσον από την λειτουργία της δραστηριότητας διαπιστωθεί απρόβλεπτη ρύπανση για το περιβάλλον ή μη τήρηση των παραπάνω όρων της παρούσας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-202/14.10.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος