

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 8^{ης} / 2021 τακτικής, με τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **1550/23-04-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600(ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021, Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού - 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, καθώς και την ΚΥΑ Δια/Γ.Π.οικ. 26380/2021 - ΦΕΚ 1682/Β/24-4-2021, Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [9]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7. **Παραγιάς Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
8. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
9. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [2]

10. **Σισμανίδης Ιωάννης** – Δημότης, Μέλος
11. **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπαλάσκας Γεώργιος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφιση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 8- 87/27-04-2021

ΘΕΜΑ 26^ο- Έγκριση μελέτης – ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων», προϋπολογισμός: 18.960, 00€ (πλέον ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Εισηγήση για το θέμα έκανε ο κ. Αβραμίδης Ηλίας Γ. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ ο οποίος ανέφερε τα εξής: Στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς υπάρχει ανάγκη για την προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων, προτείνει να γίνει η εκτέλεση της προμήθειας μετά από πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στον ΚΑ 12.00.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) του οικονομικού έτους 2021 έχει εγκριθεί πίστωση 18.960,00 ευρώ, για την ανωτέρω προμήθεια.

Η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, οι οποίες σας έχουν διαμοιραστεί και αναλύονται παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κιλκίς 22 Απριλίου 2021
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1507

Σκοπός του ανωτέρω πρωτογενούς αιτήματος είναι η κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σε χλωρίωση του ποσίμου νερού στα Αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Κιλκίς και αφορά την Προμήθεια Δοσομετρικών Αντλιών Χλωρίωσης και διαφόρων Εξαρτημάτων όπως σωληνάκια, βαλβίδες κλπ..

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι υπεύθυνη για την λειτουργία και συντήρηση 150 αντλιοστασίων πόσιμου νερού τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε επτά (7) δημοτικές ενότητες του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς. Αρκετές από τις Δοσομετρικές Αντλίες Χλωρίωσης μετά από συνεχείς συντηρήσεις και επισκευές απαιτείται να αντικατασταθούν. Οι εργασίες αντικατάστασης εκτελούνται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Μετά από σχετική έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης τύπου διαφράγματος με μηχανική κίνηση ή ηλεκτρομαγνητική, με ελάχιστη παροχή 6 ml/h σε πίεση λειτουργίας 1,2 bar και μέγιστη παροχή 6,0 lt/h (140 εμβολισμούς/min στα 50 Hz) σε πίεση λειτουργίας 10 bar.	18	520,00	9.360,00
2	Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης τύπου διαφράγματος με μηχανική κίνηση ή ηλεκτρομαγνητική, με ελάχιστη παροχή 6 ml/h σε πίεση λειτουργίας 1,2 bar και μέγιστη παροχή 6,0 lt/h (140 εμβολισμούς/min στα 50 Hz) σε πίεση λειτουργίας 16 bar.	2	1.250,00	2.500,00
3	Ποδοβαλβίδα με φίλτρο αναρρόφησης, με βαρίδιο κεραμικό, με ανεπίστροφη βαλβίδα, με πλωτήρα στάθμης και με εύκαμπτο σωληνάκι αναρρόφησης PE 4X6 mm.	20	130,00	2.600,00
4	Βαλβίδα τεχνητής αντίθλιψης, αντισιφωνισμού, και αντεπιστροφής, με πίεση αντίθλιψης 1 – 5 bar, σύνδεση με σωληνάκι PE 4x6 mm.	20	110,00	2.200,00
5	Βαλβίδα έγχυσης με εμβαπτιζόμενο μήκος εντός του σωλήνα τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον 45mm έως 62mm., μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar και στόμιο σύνδεσης κατάλληλο για εύκαμπτη σωλήνα PE 4x6mm.	20	90,00	1.800,00
6	Κόστος συντήρησης καλής λειτουργίας δύο (2) ετών			500,00
ΣΥΝΟΛΟ				18.960,00
ΦΠΑ 24%				4.550,40
ΣΥΝΟΛΟ + ΦΠΑ 24%				23.510,40

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται από πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην εγγύηση χρόνου καλής λειτουργίας θα αντικαθίσταται άμεσα από νέο καινούριο εξοπλισμό.

Το Συνολικό Κόστος Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Σχετικό crn: 42993100-4 (Συσκευές χλωρίωσης)

Με την υπ' αριθ. 94/23-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ64ΟΛΚ8-Φ3Β) έκθεση ανάληψης δαπανών εκδόθηκε η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η έγκριση αυτής για τη διάθεση πίστωσης ποσού από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2021 με (ΑΔΑΜ: 21REQ008521288), του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019
- Το τεκμηριωμένο αίτημα από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ με (ΑΔΑΜ: 21REQ008521243).
- Την υπ' αριθμό 94/2021 έκθεση ανάληψης δαπανών με ΑΔΑ: ΨΤ64ΟΛΚ8-Φ3Β και την έγκριση αυτής από το Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ για τη διάθεση πίστωσης ποσού από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2021.
- Τη με αριθμό πρωτ:1529/23-04-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην επιχείρηση με την επωνυμία «ALSON Α.Ε».
- Τη με αριθμό πρωτ:1557/26-04-2021 οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ALSON Α.Ε».

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων», προϋπολογισμός: 18.960, 00€ (πλέον ΦΠΑ).
- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 328 παράγραφος 4, του Ν.4412/2016 και αναθέτει τη σύμβαση στον παρακάτω οικονομικό φορέα:
 - Επωνυμία : «**ALSON Α.Ε**», Α.Φ.Μ: **094445098**, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έδρα: 12^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας –Μεταμόρφωση- Τ.Κ.:14452, Επάγγελμα: Τεχνική & Εμπορική εταιρεία , επικοινωνία: Τηλ: 2102855878-, email: pandazis.fetsis@alson.gr.
 - Αντικείμενο σύμβασης είναι η «**Προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων**», με συνολική οικονομική προσφορά: **18.754,00€** (πλέον ΦΠΑ).
- Δεσμεύει πίστωση συνολικού ποσού 23.254,96€ σε βάρος των Κ.Α.Ε. 12.00.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) και 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2021 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Κ.Α. 12.00.07 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) και 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2021 της ΔΕΥΑ Κιλκίς, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον οικονομικό φορέα.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **8-87/27.04.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος