

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320Email: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **17/2014** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της **02/12/2014** **Ημέρα: Τρίτη** **Ώρα: 13:00****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο**Ημερομηνία:** 27/11/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
- 2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 4) Καλτσιδής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
- 5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος
- 7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΘΕΜΑ 8^ο - Απόφαση 172_2014****Τρόπος εκτέλεσης διαγωνισμού «Κατασκευή ειδικού ανοξειδωτου συλλέκτη στα φίλτρα αποσιδήρωσης Μελισσουργειού».**

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος είπε τα εξής :

Τα φίλτρα Μελισσουργειού κατασκευάστηκαν από την εταιρία ΤΕΜΑΚ πριν από 22 χρόνια περίπου. Οι σωλήνες του φίλτρου είναι χαλύβδινες με ειδική πλαστικοποίηση για ανοχή σε διάβρωση. Τα νερά είναι σιδηρούχα και είναι διαβρωτικά για χαλυβδοσωλήνες. Η προέλευση του φίλτρου είναι από Δανία. Στο συγκεκριμένο φίλτρο έχει σαπίσει ο συλλέκτης του φίλτρου πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένες οι ηλεκτροβάνες πεταλούδας που κάνουν την αντίστροφη πλύση.

Έγινε πρόχειρη στεγανοποίηση του συλλέκτη χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρία ΤΕΜΑΚ μου είπε ότι ο συλλέκτης θα πρέπει να γίνει εισαγωγή από την Δανία και το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης είναι τουλάχιστον 2.000,00 € + Φ.Π.Α. Ζητήσαμε επίσημη προσφορά αλλά δεν μας απέστειλαν. Κατόπιν ζητήσαμε επίσημη προσφορά

από την εταιρία SEMAC CONSTRUCTION S.A. για κατασκευή και τοποθέτηση νέου ανοξειδωτού συλλέκτη και έστειλαν προσφορά που ανέρχεται στο ποσό των 1850,00 € + Φ.Π.Α.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η ανάθεση της προμήθειας στην εταιρία SEMAC CONSTRUCTION S.A. για την άμεση κατασκευή ειδικού ανοξειδωτού συλλέκτη στα φίλτρα αποσιδήρωσης του οικισμού Μελισσουργείου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την κατασκευή ειδικού ανοξειδωτού συλλέκτη στα φίλτρα αποσιδήρωσης Μελισσουργείου στην εταιρία **SEMAC CONSTRUCTION S.A.** με έδρα : Ο.Τ. 39B Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ : 094490672 και ΔΟΥ : ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στο ποσό των **1.850,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)** σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.
- Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό εξόδων **62.07.03.04** του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπου υπάρχει η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **172/2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς