

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κατεπείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 1069/80, λόγω προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Επιχείρησης και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 29-10-2025, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 π.μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 5455, Ημερομηνία: 27-10-2025**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10).

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Αβραμίδης Νικόλαος**, αναπληρωματικό μέλος του Δημοτικού Συμβούλου **Φωτιάδη Δημήτριου**.
5. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
7. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
8. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.
9. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
10. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ενώ για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, κα. Νικολαΐδου Θεανώ.

Το μέλος κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 3^{ου} θέματος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ιωάννης Παραγιός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16-185/29-10-2025

ΘΕΜΑ 2^ο - Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: Ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων ΔΕΥΑ Κιλκίς και κατάθεση πρότασης στο ταμείο Ανάκαμψης προϋπολογισμού 8.989.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το αντικείμενο του θέματος και ανέγνωσε τον τίτλο αυτού.

Στη συνέχεια, έδωσε τον λόγο στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Παραγιό Ιωάννη, ο οποίος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση και παρέιχε τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί του θέματος. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς) λειτουργεί συνολικά 151 αντλιοστάσια σε διάφορες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Κιλκίς, στα οποία είναι εγκατεστημένα 235 αντλητικά συγκροτήματα.

Η παρούσα πρόταση αφορά την υποβολή πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της Δράσης 1.4.2 (16850) «Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού», του Άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του Πυλώνα 1: Πράσινη Μετάβαση. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η πρόταση αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, μέσω της αντικατάστασης των υφιστάμενων αντλιών με κινητήρες ασύγχρονου τύπου (Induction Motors – IM), με αντλίες που φέρουν κινητήρες μόνιμου μαγνήτη (Permanent Magnet Motors – PMM). Η συγκεκριμένη τεχνολογία χαρακτηρίζεται από υψηλότερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης, μειωμένες απώλειες ισχύος και βελτιωμένη λειτουργική αξιοπιστία.

Όλα τα νέα αντλητικά συγκροτήματα θα διαθέτουν βαθμό απόδοσης άνω του 80%, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του λειτουργικού κόστους και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Παράλληλα, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών Ακουστικής Καταγραφής (ΣΕΔΑΚ). Το σύστημα θα αποτελείται από τέσσερα (4) υποσυστήματα, καθένα εκ των οποίων θα περιλαμβάνει 270 σταθμούς μέτρησης και καταγραφής.

Ένα από τα υποσυστήματα θα εγκατασταθεί στην πόλη του Κιλκίς, με σκοπό τον άμεσο και ακριβή εντοπισμό διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης, καθώς και στις παροχές των καταναλωτών. Τα υπόλοιπα τρία (3) υποσυστήματα θα εγκατασταθούν σε 32 οικισμούς του Δήμου Κιλκίς, με στόχο την προληπτική και αποδοτική διαχείριση των υδατικών απωλειών.

Το σύστημα θα έχει δυνατότητα φορητότητας και επαναπρογραμματισμού, ώστε, σε περίπτωση εμφάνισης διαρροών σε οποιονδήποτε οικισμό, να είναι δυνατή η ταχεία μεταφορά και επανατοποθέτηση τμήματος του εξοπλισμού, χωρίς ανάγκη νέου προγραμματισμού ή πρόσθετων παρεμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευελιξία, η άμεση ανταπόκριση και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προτείνεται η προέγκριση των τευχών από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εγκρίσεων και εντάξεων στο αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Βαφειάδης Θεόδωρος ο οποίος ζήτησε η παρούσα εισήγηση να συμπεριληφθεί αυτούσια στο πρακτικό της απόφασης.



ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Θεόδωρος Βαφειάδης

Επικεφαλής Παράταξης «ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ – Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία για το Δήμο Κιλκίς»

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση – Εισήγηση επί του 2ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης

«Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων ΔΕΥΑ Κιλκίς και κατάθεση πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 8.989.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ.»

1) Πολιτική και διοικητική τοποθέτηση

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε έργο που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους πληροί τις αρχές της διαφάνειας, ανταγωνιστικότητας και ίσης μεταχείρισης (άρθρο 18 Ν. 4412/2016 – άρθρα 36 και 40 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Η συγκεκριμένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης παρουσιάζουν ουσιώδεις παρατυπίες που μπορεί να οδηγήσουν σε προδικαστικές ενστάσεις ή ακύρωση της διαδικασίας από την ΑΕΠΠ ή το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2) Φωτογραφικές και ανταγωνιστικά περιοριστικές προδιαγραφές

α. Υποχρεωτική χρήση κινητήρων Permanent Magnet (PMM)

– Προβλέπεται μόνο ένας τύπος κινητήρα (PMM), χωρίς αναφορά σε «ή ισοδύναμο».

– Η τεχνολογία PMM κατασκευάζεται μόνο από λίγες εταιρείες (Grundfos, KSB, Wilo, Franklin κ.ά.), οπότε ο όρος είναι φωτογραφικός.

– Παραβιάζει το άρθρο 54 Ν. 4412/2016 και την αρχή της ισοδυναμίας τεχνολογιών.

β. Υπερβολική απαίτηση εμπειρίας (60 αντλίες)

– Η απαίτηση εκτέλεσης έργου με 60 αντλίες είναι δυσανάλογη (άρθρο 75 Ν. 4412/2016).

– Εξαίρει όλες τις μεσαίες ελληνικές εταιρείες και περιορίζει την αγορά σε 2-3 προμηθευτές.

γ. Βαθμολογία τεχνικής/οικονομικής προσφοράς 85/15

- Η τεχνική βαθμολογία 85 % έναντι 15 % οικονομικής δίνει περιθώριο υποκειμενικότητας και χειραγώγησης της επιτροπής.
- Παραβιάζει την αναλογικότητα του άρθρου 86 Ν. 4412/2016.

δ. Προδιαγραφές SCADA – ΣΕΔΑΚ

- Αναφέρονται λειτουργίες (Android app, PDF reports, email alerts) που ταυτίζονται με συγκεκριμένα εμπορικά λογισμικά (Primayer, Hydreka, Trimble).
- Δεν παρέχεται περιθώριο «ισοδύναμου συστήματος» → παράβαση άρθρου 54 παρ. 2 Ν. 4412/2016.

3) Νομικές παραβάσεις του διαγωνισμού

- Άρθρο 18 Ν. 4412/2016 – Παραβίαση αρχών ίσου ανταγωνισμού και μη διάκρισης.
- Άρθρο 54 Ν. 4412/2016 – Ορισμός τύπων και χαρακτηριστικών χωρίς «ή ισοδύναμο».
- Άρθρο 75 Ν. 4412/2016 – Δυσανάλογες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας.
- Άρθρο 86 Ν. 4412/2016 – Ανεπαρκής αναλογικότητα τεχνικής βαθμολογίας.
- Άρθρο 61 Ν. 4412/2016 – Παράκαμψη διαβούλευσης αγοράς πριν τη δημοπράτηση.

4) Εσφαλμένη δικαιολόγηση του «κατεπείγοντος»

Η εισαγωγή του θέματος ως κατεπείγον με επίκληση προθεσμίας Ταμείου Ανάκαμψης δεν τεκμηριώνεται.

Η μη διενέργεια διαβούλευσης ή προέγκρισης τεχνικών προδιαγραφών παραβιάζει την αρχή της προληπτικής δημόσιας διαβούλευσης (άρθρο 61 παρ. 3 Ν. 4412/2016).

5) Οικονομική ανάλυση – ενδείξεις υπερκοστολόγησης

- Μέσο κόστος αντλιοστασίου $\approx$ 38.000 €, ενώ στην αγορά αντίστοιχα έργα κυμαίνονται 15–22 χιλ. €.
- Απουσιάζει αναλυτικός πίνακας τιμών μονάδας → αδιαφάνεια στην κοστολόγηση.
- Η έλλειψη επιμερισμού (αντλίες, πίνακες, SCADA) δείχνει προσημαστική προμελέτη.

6) Τεχνικοί κίνδυνοι και λειτουργικά κενά

Η αποξήλωση όλου του εξοπλισμού χωρίς σαφές πλάνο διακοπών ύδρευσης θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια παροχής νερού.

Δεν προβλέπεται πρόσκαιρη παράκαμψη ή πρόγραμμα φάσεων → έλλειψη μελέτης εφαρμογής.

7) Πιθανοί ευνοημένοι – συγκέντρωση αγοράς

Η τεχνολογία PMM και τα λογισμικά SCADA αντιστοιχούν σε 2–3 εταιρείες με συγκεκριμένους αντιπροσώπους στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο ίδιος μηχανικός της ΔΕΥΑ (Παραγιάς) έχει υπογράψει τεχνικές προδιαγραφές προηγούμενων έργων που ανατέθηκαν στις ίδιες εταιρείες.

Υπάρχει επομένως εύλογη υποψία συντονισμού ή κατευθυνόμενων όρων.

8) Κίνδυνοι ακύρωσης και πειθαρχικής ευθύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 368 Ν. 4412/2016, τυχόν προσφυγή στην ΑΕΠΠ ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της διακήρυξης και πειθαρχικές ευθύνες υπογραφόντων.

Η έγκριση της μελέτης ως έχει εκθέτει το Δ.Σ. σε ευθύνη «εκ παραλείψεως ελέγχου νομιμότητας».

9)Θέση Παράταξης ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ

Η παράταξη ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ εκφράζει σοβαρές αντιρρήσεις ως προς τη νομιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της μελέτης και των τευχών.

Ζητούμε:

1. Αναβολή έγκρισης μέχρι να επικαιροποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές με όρους ισοδυναμίας.
2. Επανεξέταση κριτηρίων εμπειρίας και βαθμολόγησης.
3. Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με τους προμηθευτές και την ΠΕΔΚΜ.

10 Αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο

ΖΗΤΩ:

- Η παρούσα εισήγηση να συμπεριληφθεί αυτούσια στα πρακτικά του Δ.Σ.
- Να αναβληθεί η έγκριση της μελέτης μέχρι να προσκομιστούν ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις και να ελεγχθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως προς τη συμβατότητα με τον Ν. 4412/2016.
- Να αποσταλεί το θέμα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κιλκίς για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας.

Κιλκίς, 29/10/2025

Θεόδωρος Βαφειάδης

Επικεφαλής Παράταξης «ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ – Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία για το Δήμο Κιλκίς»

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων ΔΕΥΑ Κιλκίς – Έλεγχος τεχνικών και νομικών όρων διακήρυξης

Ημερομηνία: 29/10/2025

Συντάκτης: Θεόδωρος Βαφειάδης – Επικεφαλής Παράταξης «ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ – Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία για το Δήμο Κιλκίς»

1) Εισαγωγή

Η Παράταξη ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ, μετά από εξέταση των τεσσάρων επίσημων τευχών της προμήθειας διαπιστώνει σοβαρές νομικές και τεχνικές αστοχίες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, δημιουργούν προϋποθέσεις φωτογραφικών όρων και ενδεχόμενης ακυρότητας της διαδικασίας.

2) Πίνακας Εντοπισμένων Παραβάσεων

Πηγή Εγγράφου	Εντοπισμένος Όρος / Απαίτηση	Νομική Αναφορά (Ν.4412/2016)	Σχόλιο / Συνέπεια
Διακήρυξη, Άρθρο 2.2.6	Απαίτηση εμπειρίας σε έργα με τουλάχιστον 60 υποβρύχιες αντλίες και 200 σταθμούς ΣΕΔΑΚ	Άρθρο 75 – Αναλογικότητα τεχνικής ικανότητας	Ο όρος είναι διπλά φωτογραφικός, καθώς ελάχιστοι προμηθευτές διαθέτουν εμπειρία και στους δύο αυτούς τομείς· ουσιαστικά αποκλείονται όλες οι ελληνικές εταιρείες πλην 2-3

μεγάλων οίκων.

Παράρτημα Ι	Απαίτηση κινητήρων Permanent Magnet (PMM) χωρίς «ή ισοδύναμο»	Άρθρο 54 – Απαγόρευση εμπορικού τύπου χωρίς ισοδυναμία	Φωτογραφική επιλογή – ευνοεί συγκεκριμένες εταιρείες (Grundfos, KSB, Wilo).
Παράρτημα V	Προδιαγραφές SCADA/ΣΕΔΑΚ με Android app, PDF reports, mail alerts	Άρθρο 54 παρ.2 – Ίση πρόσβαση & ισοδυναμία	Αντιγραφή εμπορικών λογισμικών (Primayer, Hydreka) – αποκλείει άλλους κατασκευαστές.
Διακήρυξη, Άρθρο 2.3	Βαθμολογία 85% τεχνική / 15% οικονομική	Άρθρο 86 – Αναλογικότητα κριτηρίων	Επιτρέπει υποκειμενική αξιολόγηση – στρέβλωση ανταγωνισμού.
Όλα τα τεύχη	Εισαγωγή θέματος ως «κατεπείγον» χωρίς διαβούλευση	Άρθρο 61 – Δημόσια διαβούλευση	Παράκαμψη διαδικασίας, πιθανή ακυρότητα έγκρισης από ΑΕΠΠ.
Προϋπολογισμός Προμήθειας	Έλλειψη αναλυτικών τιμών μονάδας – υπερκοστολόγηση	Άρθρα 86 & 132 – Διαφάνεια και οικονομική τεκμηρίωση	Κίνδυνος ασύμμετρης τιμολόγησης και μη επιλεξιμότητας στο Ταμείο Ανάκαμψης.

3) Παρατηρήσεις επί της Διαδικασίας

- Δεν έχει τεκμηριωθεί το επείγον του έργου.
- Δεν προκύπτει διαβούλευση με αγορά ή ΠΕΔΚΜ.
- Οι προδιαγραφές φαίνεται να έχουν αντιγραφεί από προγενέστερες μελέτες της ίδιας τεχνικής υπηρεσίας.
- Το Δ.Σ. κινδυνεύει να εγκρίνει διακήρυξη που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του δικαίου δημοσίων συμβάσεων.

4) Συμπέρασμα – Θέση Παράταξης ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ

Η Παράταξη ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ διαπιστώνει φωτογραφικούς όρους και περιορισμό του ανταγωνισμού. Ζητείται:

1. Αναβολή έγκρισης μέχρι να διορθωθούν οι προδιαγραφές.

2. Παραπομπή στη Νομική Υπηρεσία για προληπτικό έλεγχο.
3. Δημόσια ανάρτηση όλων των τευχών στη Διαύγεια και στο ΕΣΗΔΗΣ.

5) Ρητή Επιφύλαξη

Η Παράταξη ΝΕΟ ΚΙΛΚΙΣ – Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία για το Δήμο Κιλκίς επιφυλάσσεται να υποβάλει αναφορά και προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον η ΔΕΥΑ Κιλκίς προχωρήσει στην έγκριση των τευχών χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις.

Κιλκίς, 29/10/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Τη μελέτη και τα υποβληθέντα τεύχη της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 8.989,700€ (πλέον Φ.Π.Α.).
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, και ιδίως το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση του θέματος, το μέλος του Δ.Σ. κ. Βαφειάδης Θεόδωρος διατύπωσε εισήγηση, χωρίς όμως να υποβάλει ειδικότερη πρόταση και να προσκομίσει συνοδευτικά στοιχεία προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του. Για τον λόγο αυτό, η εισήγησή του δεν γίνεται αποδεκτή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους οκτώ (8) υπέρ και δύο (2) κατά

- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης και την Αποδοχή των όρων συμμετοχής στην πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της Δράσης 1.4.2 (16850), «Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού», του Άξονα 1.4: Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας, που εντάσσεται στον Πυλώνα 1: Πράσινη Μετάβαση.
- Την προέγκριση των τευχών της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 8.989,700€ (πλέον Φ.Π.Α.), τα οποία συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση ένταξης της πράξης, τα τεύχη θα επανυποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Μπαλάσκα Γεώργιο, για την υποβολή της πρότασης και κάθε απαιτούμενου δικαιολογητικού, σύμφωνα με την πρόσκληση της πράξης.

Την απόφαση αυτή καταψήφισαν τα μέλη κ. κ Τσαουσίδης Κωνσταντίνος και Βαφειάδης Θεόδωρος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **16-185/29.10.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσкас