

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **11/2013** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/09/2013 **Ημέρα:** Παρασκευή **Ωρα:** 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 10/09/2013

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Αναπληρωτής Πρόεδρος
- 2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος

ΘΕΜΑ 5^ο (Απόφαση 87/2013)

Απόφαση επί των ενστάσεων της προμήθειας: «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2013.»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε το θέμα. Απόφαση επί των ενστάσεων της προμήθειας: «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2013.»

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Η Ε.Δ. του έργου «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2013» συνεδριάζει σήμερα για την έκδοση γνωμοδότησης προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς προκειμένου να αποφανθεί επί των ενστάσεων.

Σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης CAPRARI HELLAS A.E. ότι οι τεχνικές προσφορές της Εταιρείας ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS ΕΠΕ και της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δεν περιέχουν Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων αντλιών.

Η διακήρυξη στο άρθρο 6 ζητούσε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνει για τις υποβρύχιες αντλίες 4'', 6'', 7'' και 8'', τεχνική περιγραφή για κάθε κατηγορία αντλιών, στην οποία θα αναφέρονται τα υλικά κατασκευής, οι υδραυλικές αποδόσεις, ο κατασκευαστής, η χώρα προέλευσης καθώς και οι πιστοποιήσεις που το συνοδεύουν (ISO, CE κ.λ.π.)

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία Μπαζάκας plus ΕΠΕ περιέχει μια τεχνική περιγραφή για τις αντλίες 4'' και μια τεχνική περιγραφή για τις αντλίες 6'', 7'' και 8''. Στις παραπάνω τεχνικές περιγραφές αναφέρονται τα υλικά κατασκευής αυτών.

Επίσης περιέχει τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή για τις προσφερόμενες αντλίες από τα οποία φαίνονται ο τρόπος κατασκευής, οι διαστάσεις, τα υλικά κατασκευής, οι υδραυλικές αποδόσεις αυτών και ο κατασκευαστής.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ περιέχει μια τεχνική περιγραφή για τις αντλίες 4'' και μια τεχνική περιγραφή για τις αντλίες 6'', 7'' και 8''. Στις παραπάνω τεχνικές περιγραφές αναφέρονται τα υλικά κατασκευής αυτών.

Επίσης περιέχει τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή για τις προσφερόμενες αντλίες από τα οποία φαίνονται οι διαστάσεις των αντλιών, τα υλικά κατασκευής, οι υδραυλικές αποδόσεις αυτών και ο κατασκευαστής.

Τα παραπάνω καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης οπότε η ένσταση απορρίπτεται.

Σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης CAPRARI HELLAS A.E. ότι οι τεχνικές προσφορές της Εταιρείας ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS ΕΠΕ και της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ περιέχουν εμπορικές καμπύλες υδραυλικών αποδόσεων των αντλιών, οι οποίες αναφέρονται σε αντλίες γενικά της ίδιας σειράς και όχι της προσφερόμενης και δεν είναι ακριβείς.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας Μπαζάκας plus ΕΠΕ δίνονται οι καμπύλες υδραυλικών αποδόσεων για κάθε σειρά αντλιών. Οι εν λόγω καμπύλες είναι αναλυτικές και φαίνεται ξεκάθαρα ο βαθμός απόδοσης της προσφερόμενης αντλίας. Εκτός αυτού για κάθε προσφερόμενη αντλία σε ξεχωριστό έντυπο δηλώνεται ο βαθμός απόδοσης της προσφερόμενης αντλίας.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δίνονται οι καμπύλες υδραυλικών αποδόσεων για κάθε σειρά αντλιών. Οι εν λόγω καμπύλες είναι αναλυτικές και φαίνεται ξεκάθαρα ο βαθμός απόδοσης της προσφερόμενης αντλίας. Συμπληρωματικά μάλιστα για τις αντλίες 6'', 7'' και 8'' δίδεται ξεχωριστή καμπύλη ειδικά για την προσφερόμενη αντλία. Εκτός αυτού για κάθε προσφερόμενη αντλία σε ξεχωριστό έντυπο δηλώνεται ο βαθμός απόδοσης της προσφερόμενης αντλίας.

Η διακήρυξη στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρει «οι χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9906 Grade 2 είτε ISO 9906 Annex A, από τις

οποίες θα προκύπτει και ο βαθμός απόδοσης της αντλίας» καμιά απαίτηση δεν υπάρχει αν η προσφερόμενη καμπύλη θα αφορά την συγκεκριμένη σειρά αντλιών ή την προσφερόμενη αντλία. Ως εκ τούτου οι προσφερόμενες καμπύλες υδραυλικών αποδόσεων των αντλιών από τις εταιρείες ΜΠΑΖΑΚΑΣ plus ΕΠΕ και Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης οπότε η ένσταση απορρίπτεται.

Σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης CAPRARI HELLAS A.E. ότι δεν υπάρχει επί των καμπυλών υδραυλικών αποδόσεων, αριθμός δοκιμής του δοκιμαστηρίου δοκιμών, ούτε ο τύπος και η ισχύς του Η/Κ, με τον οποίο έγινε η δοκιμή.

Πουθενά στην διακήρυξη δεν ζητήθηκε οι καμπύλες υδραυλικών αποδόσεων των προσφερόμενων αντλιών από τους διαγωνιζόμενους να περιέχουν τον αριθμό δοκιμής του δοκιμαστηρίου δοκιμών καθώς και τον τύπο και την ισχύ του Η/Κ με τον οποίο έγινε η δοκιμή.

Ως εκ τούτου οι προσφερόμενες καμπύλες από τους διαγωνιζόμενους γίνονται αποδεκτές και η ένσταση απορρίπτεται.

Σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης CAPRARI HELLAS A.E. ότι η ακρίβεια των υδραυλικών αποδόσεων των αντλιών δεν πιστοποιείται από δοκιμαστήριο, πιστοποιημένο κατά ISO 2548 ή από όργανα διακριβωμένα από εταιρεία διακρίβωσης οργάνων, εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πουθενά στην διακήρυξη δεν ζητήθηκε από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το δοκιμαστήριο από το οποίο εκδόθηκαν οι καμπύλες υδραυλικών αποδόσεων των αντλιών είναι πιστοποιημένο κατά ISO 2548.

Επίσης πουθενά στην διακήρυξη δεν ζητήθηκε από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση των υδραυλικών αποδόσεων των αντλιών είναι διακριβωμένα από εταιρεία διακρίβωσης οργάνων, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

Σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης CAPRARI HELLAS A.E. ότι οι προσφερόμενες αντλίες OLYMPIA από την εταιρεία «ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ» δεν είναι υπαρκτές, και ότι οι αντλίες είναι του εργοστασίου VANSAN Τουρκίας.

Η Ε.Δ. αποδέχεται ως αληθές το πιστοποιητικό ISO 9001 : 2008 που αφορά την εταιρεία OLYMPIA SL – LTD το οποίο προσκόμισε η εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

Σχετικά με την ένσταση της επιχείρησης ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS ΕΠΕ για την ορθότητα των καμπυλών των αντλιών της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, που προσφέρθηκαν στην δημοπρασία, κατά πόσο οι καμπύλες είναι πιστοποιημένες με ISO 9906 ANNEX A, και ζητά από την επιτροπή διαγωνισμού να εξετάσει την εγκυρότητα της Αρχής η οποία πιστοποίησε τις καμπύλες των αντλιών της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που έχει υποβάλει στην τεχνική προσφορά του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού της προμήθειας ζήτησε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ να προσκομίσει εντός πέντε ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα διαβεβαιώνει ότι οι προσφερόμενες καμπύλες των αντλιών που προσέφερε είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9906 ANNEX A.

Η εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ μας προσκόμισε την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, η οποία κατετέθη στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 2087 / 13-09-2013, και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

Με βάση τα παραπάνω η Ε.Δ. εισηγείται την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από την εταιρεία CAPRARI HELLAS A.E καθώς και την απόρριψη της ένστασης που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS Μ.Ε.Π.Ε. και προτείνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των παρακάτω εταιρειών

CAPRARI HELLAS A.E.

ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS Μ.Ε.Π.Ε.

Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Αποδέχεται την εισήγηση της Ε.Δ. της προμήθειας και απορρίπτει τις ενστάσεις όλων των διαγωνιζομένων κατά συνέπεια η Ε.Δ. θα προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών όλων των διαγωνιζομένων.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **87/2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Κιλκίς