

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

Από το πρακτικό της αριθμό **5/2014** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 14/03/2014 **Ημέρα:** Παρασκευή **Ώρα:** **12:00**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφη **Ημερομηνία:** 10/03/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **Έξι (6)**

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Α. Πρόεδρος
- 2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 3) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος
- 6) Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος

### **ΘΕΜΑ 8 – Απόφαση 58.1 2014**

#### **Αιτήματα δημοτών.**

Αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων της Ελένης Τζαβαχισβίλι στην οδό Πολυτεχνείου 11 του Δήμου Κιλκίς.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **58** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση με ΑΠ 587/14 του κ. Αποστολίδη Νικολάου, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου όλων των ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και ορισθέντος να προβαίνει σε έλεγχο και αυτοψία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων πλυντηρίων – πρατηρίων καυσίμων και λοιπών

δραστηριοτήτων με έδρα εντός του σχεδίου πόλεως, οι οποίοι αιτούνται να παροχετεύσουν τα απόβλητά τους στο δίκτυο αποχέτευσης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

Έχοντας υπόψη:

1. Την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς της κας Ελένης Τζαβαχισβίλι.
2. Την Μελέτη διάθεσης λυμάτων κλειστού πλυντηρίου αυτοκινήτων, υπογεγραμμένη από τον κ.Γαβριηλίδη Χρήστο, που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας την 13-03-2014
3. Κάτοψη Αποχέτευσης Επεξεργασίας Λυμάτων
4. Κάτοψη Ελαιολασποσυλλέκτη
5. Την αυτοψία, που διενεργήθηκε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο και την θετική εισήγηση του για έκδοση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
6. Το άρθρο 8 του ΦΕΚ 192/14/03/1997 Τεύχος 2<sup>ο</sup>

#### **αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

Την οριστική άδεια για τη διάθεση των αποβλήτων του ανωτέρω στο δίκτυο ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, όρους και υποδείξεις:

Η επεξεργασία και η διάθεση των αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

1. **Η ποιότητα των αποβλήτων σας θα παρακολουθείται με αναλύσεις που θα γίνονται από την εταιρεία σας στην έξοδο της μονάδας τουλάχιστον δύο φορές το έτος. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων καταχωρούνται σε βιβλίο.**
2. Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος (προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση, αξιοποίηση κλπ.) να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003. Τα παραπροϊόντα του ελαιολασποσυλλέκτη (ιλύς, πετρελαιοειδή) θα πρέπει να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρείται αρχείο διακίνησης, το οποίο θα είναι στη διάθεση μας και σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη ιλύος και στερεών υπολειμμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων ή όμβριων (φρεάτια υδροσυλλογής) της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων σας καθώς και σε έλεγχο της ποιότητας αυτών, οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

4. Οι υπεύθυνοι της μονάδας οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων Υπηρεσιών για τον έλεγχο της απόδοσης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνουν κατά το δυνατό το έργο τους. Επίσης οφείλουν να παρακολουθούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και να φροντίζουν για την καλή και αποδοτική λειτουργία τους.
5. Σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει **αμέσως** με Fax ή με έγγραφο την υπηρεσία μας, αναφέροντας τους λόγους διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης.
6. Σε περίπτωση αύξησης του όγκου των αποβλήτων ή των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζεται η απόδοση των εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει συμπληρωματική μελέτη και να προβεί στην κατασκευή συμπληρωματικών έργων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **58/2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Α. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Τσαντάκης Δημήτριος**  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς